

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань. Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Верхний Услон, ул. Автодорожная, 3

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11 /1/9

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Майданского сельского поселения Верхнеуслонского муниципаль-
ного района Республики Татарстан

«27» апреля 2022г.

с.Верхний Услон

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнеуслонского района Республики Татарстан по пожарному надзору – начальника отделения НД и ПР Верхнеуслонского района УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 11 от «25» апреля 2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «27» апреля 2022 г. по 15 ч. 00 мин. «27» апреля 2022 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Верхнеуслонского УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Мардегалимовым Л.Р., в отношении исполнительного комитета Майданского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общее				
1.	У имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним, установить соответствующие ука-	п. 55 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации; ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009	01.02.2022	

	затели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесёнными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника.	«Источники наружного противопожарного водоснабжения»		
с.Майдан				
2.	Пожарный гидрант, расположенный по улице Советская, не приспособлен для забора воды пожарными автомобилями	п. 80 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации	01.02.2022	
3.	Провести работы по обновлению минерализованных полос на всей протяжённости участков границы населённого пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой растительности	п. 78 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации	01.02.2022	
Теньковское лесничество:				
4.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.02.2022	
5.	Провести работы по обновлению минерализованных полос на всей протяжё-	п. 78 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации	01.02.2022	

	ности участков границы населённого пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой растительности			
6.	Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями	п. 80 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по
Верхнеуслонскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Садыков А.Д.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)

«24» 05 2022 г.



Предписание для исполнения получил:
Руководитель Исполнительного комитета
Майданского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района
Республики Татарстан
Михеев Виктор Викторович
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«21» 04 2022 г.