

Отделение НД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

с.Майдан
(место составления акта)

"27" апреля 20 22 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 11

По адресу/адресам: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, д. Теньковское
Лесничество.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 11 от 25.04.2022 начальника отделения НД и
ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по
РТ Садыкова А.Д.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)
документарная/выездная)

Исполнительного комитета Майданского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"27" 04 20 22 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 1 день / 6 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель Исполнительного комитета Майданского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Михеев
Виктор Викторович

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Начальник отделения НД и ПР по
Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Садыков А.Д.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель Исполнительного комитета Майданского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Михеев Виктор Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Общее:

1. У имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесёнными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника.

с. Майдан

2. Пожарный гидрант, расположенный по улице Советская, не приспособлен для забора воды пожарными автомобилями.

3. Не проведены работы по обновлению минерализованных полос на всей протяжённости участков границы населённого пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой.

Теньковское Лесничество:

4. В населенном пункте водонапорная башня не обеспечивает противопожарный запас воды на нужды пожаротушения, СП 8.13130.2009 п. 9.2, 9.3, 9.5.

5. Населенный пункт

5. Не проведены работы по обновлению минерализованных полос на всей протяжённости участков границы населённого пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой растительности.

6. Водонапорная башня не приспособлена для забора воды пожарными автомобилями.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник отделения НД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР Садыков А.д.,

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Руководитель Исполнительного комитета Майданского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Михеев Виктор Викторович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" _____ " _____ 2022 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)