

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Верхний Услон, ул. Автодорожная, 3

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12 /1/

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского
муниципального района Республики Татарстан

«27» апреля 2022 г.

с.Верхний Услон

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнеуслонского района Республики Татарстан по пожарному надзору – начальника отделения НД и ПР Верхнеуслонского района УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 12 от «25» апреля 2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «27» апреля 2022 г. по 11 ч. 30 мин. «27» апреля 2022 г. старшим инспектором ОНД и ПР по Верхнеуслонского УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Мардегалимовым Л.Р., проведена внеплановая проверка в отношении исполнительного комитета Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общее				
1.	У имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним, не установлены соответствующие указатели	статья 46 Федерального закона № 184-ФЗ, часть 4 статьи 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от	01.03.2023	

	(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесёнными цифрами, указывающими расстояние до водисточника.	22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», п. 55 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 113; от 20.09.2016 № 947)		
2.	Не организована очистка территории от сухой травянистой растительности.	статья 46 Федерального закона № 184-ФЗ, часть 4 статьи 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», п.77 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 113; от 20.09.2016 № 947)	01.03.2023	
с.Пустые Моркваши				
3.	Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений.	статья 46 Федерального закона № 184-ФЗ, часть 4 статьи 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.03.2023	
4.	Не проведены работы по обновлению минерализации	статья 46 Федерального закона № 184-ФЗ, часть 4 статьи 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»,	01.03.2023	

	зованных полос на всей протяжённости участков границы населённого пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой растительности	ского регламента о требованиях пожарной безопасности», п. 78 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населённым пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 № 947)		
с.Набережные Моркваши				
5.	Населенный пункт не оборудован достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений	статья 46 Федерального закона № 184-ФЗ, часть 4 статьи 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.03.2023	
6.	К источникам наружного водоснабжения на улицах Волгоградская, Самарская, Ульяновская, Спортивная, Казанская населенного пункта отсутствует дорога с твердым покрытием.	статья 46 Федерального закона № 184-ФЗ, часть 4 статьи 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», п. 80 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на	01.03.2023	

		<p>прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p> <p>При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 № 947)</p>		
7.	<p>Не проведены работы по обновлению минерализованных полос на всей протяженности участков границы населенного пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой растительности</p>	<p>статья 46 Федерального закона № 184-ФЗ, часть 4 статьи 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>п. 78 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации</p> <p>На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесонарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоемам в целях пожаротушения. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 № 947)</p>	01.03.2023	
<p>пос. Никольский:</p>				
8.	<p>Населенный пункт не оборудован наружными источниками противопо-</p>	<p>статья 46 Федерального закона № 184-ФЗ, часть 4 статьи 4 Технического регламента о требованиях</p>	01.03.2023	

	пожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений	пожарной безопасности», (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);		
9.	Водонапорная башня не приспособлена для забора воды пожарными автомобилями	<p>статья 46 Федерального закона № 184-ФЗ, часть 4 статьи 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.</p> <p>п. 80 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации</p> <p>Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p> <p>При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 № 947)</p>	01.03.2023	
10.	Не проведены работы по обновлению минерализованных полос на всей протяженности участков границы населенного пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний пе-	<p>статья 46 Федерального закона № 184-ФЗ, часть 4 статьи 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.</p> <p>п. 78 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации:</p> <p>На объектах защиты, граничащих с</p>	01.03.2023	

риоды сухой растительности	лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 № 947)		
----------------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по
Верхнеуслонскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Садыков А.Д.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

« ___ » апреля 2022 г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:
Глава Исполнительного комитета
Набережно-Морквашского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района
Республики Татарстан
Гаязов Ильнур Хазинурович
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

« 27 » 04 2022 г.