

Отделение НД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

с.Верхний Услон  
(место составления акта)

"27" апреля 20 22 г.  
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
N12

По адресу/адресам: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.  
Набережные Моркваша, ул. Красавина, д. 40.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 12 от 25.04.2022 начальника отделения  
НД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ  
МЧС России по РТ Садыкова А.Д.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая)  
документарная/выездная)

Исполнительного комитета Набережно-Морквашская сельского  
поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики  
Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"27" 04 2022 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.  
Продолжительность 1 день / 8 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НД и ПР по Верхнеуслонскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель Исполнительного комитета Набережно-Морквашская  
сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района  
Республики Татарстан Гаязов Ильнур Хазинурович  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки  
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник отделения НД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Садыков А.Д.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель Исполнительного комитета Набережно-Морквашская сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Гаязов Ильнур Хазинурович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

#### Общие мероприятия:

1. У имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесёнными цифрами, указывающими расстояние до водоисточников.

2. Не организована очистка территории от сухой травянистой растительности.

#### с. Пустые Моркваши

3. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений.

4. Не проведены работы по обновлению минерализованных полос на всей протяжённости участков границы населённого пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой.

#### с.Набережные Моркваши:

5. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений.

6. К источникам наружного водоснабжения на улицах Волгоградская, Самарская, Ульяновская, Спортивная, Казанская населенного пункта отсутствует дорога с твердым покрытием.

7. Не проведены работы по обновлению минерализованных полос на всей протяженности участков границы населенного пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой растительности.

пос. Никольский:

8. Населенный пункт не оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров.

9. К источникам наружного водоснабжения, расположенным на прилегающей к населенному пункту территории, не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12\*12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

10. Не проведены работы по обновлению минерализованных полос на всей протяженности участков границы населенного пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой растительности.

д. Покровка

11. Населенный пункт не оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров.

12. Не проведены работы по обновлению минерализованных полос на всей протяженности участков границы населенного пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой растительности.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, проводимых органами  
государственного контроля (надзора), органами муниципального  
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной  
проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: начальник отделения НД и ПР  
по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России  
по РТ Садыков А.Д.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми  
приложениями получил(а): Руководитель Исполнительного комитета  
Набережно-Морквашская сельского поселения Верхнеуслонского  
муниципального района Республики Татарстан Гаязов Ильнур  
Хазинурович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 22 " 09 2022 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)