



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ

(наименование территориального органа МЧС России)

ул.Ф.Яруллина 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07, телефон доверия 288-46-96

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Муслюмовскому и Сармановскому муниципальным районам РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423350, РТ, Сармановский район, с.Сарманово, ул.Профсоюзная 34б, код 8-85559 тел. 4-38-82,

E-mail: pch-131sarman@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 24/1/12

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Исполнительному комитету п.г.т. Джалиль Сармановского муниципального
района РТ в лице руководителя исполнительного комитета п.г.т. Джалиль

Галлямова Ильшата Фиксовича

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Муслюмовскому и Сармановскому муниципальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору Гусманова Р.Р. № 24 от 14.04.2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "21" апреля 2022 года проведена внеплановая, выездная проверка старшим инспектором МОНД и ПР по Муслюмовскому и Сармановскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Гариповым Рустемом Габдулхаевичем в отношении исполнительного комитета п.г.т. Джалиль Сармановского муниципального района РТ, расположенный по адресу: 423368, РТ, Сармановский муниципальный район, п.г.т.Джалиль, ул. Ахмадиева, 26.

Совместно с руководителем исполнительного комитета п.г.т. Джалиль Сармановского муниципального района РТ Галлямовым Ильшатом Фиксовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5

1.	Выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения или обратно, т.е. не обновлена защитная противопожарная минерализованная полоса на границе с лесным участком	(Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п.70) В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	До 10.05.2022 г.
----	--	---	------------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД и ПР по Муслимовскому и Сармановскому МР УНД и ПР

ГУ МЧС России по РТ Гарипов Р.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » апреля 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

Руководитель Исполнительного комитета

п.г.т. Джалиль Сармановского муниципального района РТ

Галлямов И.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » апреля 2022 г.



(подпись)