

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Арскому и Атнинскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-35-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 37/1/20

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара**

**Исполнительный комитет Урнякского сельского поселения
(ИСПОЛКОМ УРНЯКСКОГО СП)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Арскому и Атнинскому муниципальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича
(наименование органа ГПН)

№ 37 от « 11 » апреля 2022 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 20 » апреля 2022 г. по 12 ч 00 мин. « 28 » апреля 2022 г.

проведена проверка

*Заместитель начальника МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по
РТ Гильмуллин Раиль Гумарович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Исполнительный комитет Урнякского сельского поселения (ИСПОЛКОМ УРНЯКСКОГО СП), РТ,
Арский район, п. Урняк, ул. Лесная, 44а; населенные пункты д. Казанка, п. Урняк*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Исполняющей обязанности руководителя ИК Урнякского СП Файзрахманова Г.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Населенный пункт д. Казанка не полностью обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением согласно действующего законодательства (д. Казанка)	1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;	01.04.2023	

		регламент о требованиях пожарной безопасности»)		
2	Населенный пункт д. Казанка не обеспечен звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре согласно действующего законодательства (д. Казанка)	Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2023	
3	Населенный пункт п. Урьяк не полностью обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением согласно требованиям действующего законодательства (п. Урьяк)	1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) противопожарные резервуары. (п. 3 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (ч. 1, 2 ст. 68 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2023	
4	Населенный пункт п. Урьяк не в полной мере обеспечен звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре согласно действующего законодательства (плохая слышимость на окраине поселка) (п. Урьяк)	Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому районам
му МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ


Гильмуллин Раиль Гумарович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» апреля 2022 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)



Исполняющая обязанности руководителя
ИК Унякского СП
Файзрахманова Гульнора Минзагировна
(должность, фамилия, инициалы)