



## МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Галиаскара Камала, 42А, г. Казань, 420021, тел/факс: (843) 223-94-12  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«05» мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Казань, ул. Г. Камала, д. 42А

(место составления акта)

### Акт внеплановой выездной проверки №5

(плановой/внеплановой)

#### 1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №5

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной

**КНМ 16220061000201918977 от 19.04.2022г.**

проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

#### 2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов

**пожарного надзора ФРГУ 10001495160**

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

#### 3. Выездная проверка проведена:

государственными инспекторами г. Казани по пожарному надзору:

- Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Заречье» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Галиулин Руслан Ринатович
- Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району г. Казани «Япеева» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Малафеев Николай Иванович
- Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району г. Казани «Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рахматуллин Артур Рафикович
- Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Северный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мингазов Роберт Ринатович
- Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Заречье» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Сафин Ильназ Вадутович

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы)

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены: не привлекались;**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, земельных участков**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Крутушка"
2. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Щербаково"
3. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Голубое озеро"
4. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Залесный"
5. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Ново-Юдино"
6. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Лебяжье"
7. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Куземетьево"
8. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Займище"
9. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Салават Күпере"
10. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Ягодная слобода"
11. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Петровский"
12. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Кояшлы"
13. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "База отдыха Эдем"
14. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Татваленка"
15. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Плодопитомник"

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемые лица: Исполнительный комитет Муниципального образования города Казани.**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «22» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «05» мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:  
не приостанавливалось**

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 5 рабочих дней / 21 час.**

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**2) опрос;**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

**в следующие сроки:**

**с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 22.04.2022 г.**

**ЖМ «Крутушка», ЖМ «Голубое озеро», ЖМ «Щербаково» - совместно с заместителем начальника отдела по работе с жилыми массивами МКУ «Администрация**

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов» ИК МО г. Казани Ярмухаметовым Рамилем Ильдусовичем

с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 22.04.2022

ЖМ «Петровский», ЖМ «Кояшлы», ЖМ «База отдыха Эдем» ул. База отдыха Эдем, ЖМ «Татваленка», ЖМ «Плодопитомник» - совместно с заместителем начальника отдела по жилым комплексам МКУ «Администрация Вахитовского и Приволжского районов» ИК МО г. Казани Анваровым Ленаром Вильдановичем.

с 09.00 до 15.00 26.04.2022 г. и с 10.00 до 14.00 27.04.2022 г.

ЖМ «Залесный», ЖМ «Ново-Юдино», ЖМ «Лебяжье» ЖМ «Куземетьево», ЖМ «Займище», ЖМ «Салават Купере», ЖМ «Ягодная слобода»

С 09.00 до 10:00 05.05.2022

---

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: Предписание №5/1, Акт проверки №5 от 05.05.2022 г.

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

---

(указываются аналогичные сведения по третьему и иным контрольным (надзорным) действиям)

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1) представленные контролируемым лицом: Ранее выданное предписание №10/1/со сроком исполнения 01.04.2022г.

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: не рассматривались.

4) иные:

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

**11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены факты невыполнения ранее выданного предписания органа государственного контроля от 21 мая 2021г. № 10/1/10 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно:**

**Общие нарушения:**

1. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территориями жилых массивов, прилегающих к лесным массивам, не обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горюша материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером (п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
2. В жилых массивах «Голубое озеро», «Брикетный», «Старое Аракчино», «Куземетьево», «Займище», Участок жилого массива Вишневка район улиц

Знатная, Яшылчек отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы) (ст. 62, ст. 63, ст. 68, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009)

3. В жилых массивах «Ягодная Слобода», «Новое Аракчино», «Северный», «Щербаково», «Большие Клыки», «Константинова», «Самосырово», «Привольный», район улицы Журналистов (от ул. Халитова до базы УНИСТРОЙ), «Аки», «Большие Дербышки», «Малые Дербышки», «Новая Сосновка» район улиц Джамала Валиди, «Станционные Дербышки», «Киндери», «Чебакса» ул. Беркутова, «Плодопитомник», «Отары», «Кукушкино», «Поповка», «Первомайский», «Алтан», «Калининский», «Брикетный» не в полном объеме обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы) (ст. 62, ст. 63, ст. 68, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009)
4. Не в полном объеме установлены по направлению к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
5. Не обеспечено исправное состояние 245-ти пожарных гидрантов (п. 48 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)

**Жилой массив «Кругушка»:**

6. Не обеспечивается время прибытия (не более 10 минут) пожарных подразделений к месту вызова до жилого массива от места дислокации подразделений пожарной охраны. (ст.76 Федерального закона №123-ФЗ;)
7. На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 61 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
8. Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями. (п. 74 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479;)
9. Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 30 м.) от зданий индивидуальной жилой застройки по ул. Центральная и ул. Дачная до границы лесных насаждений. (Ст. 4,6, 69 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.4.14)
10. Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения по ул. Центральная, ул. Дачная. (ст.6, 68 Федерального закона №123-ФЗ, п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, СП 8.13130.2020 п. 10.4)

**Жилой массив «Щербаково»:**

11. Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями. (п. 74 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)
12. Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 30 м.) от зданий

индивидуальной жилой застройки до границы лесных насаждений. (Ст. 4,6, 69 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.4.14)

13. Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения по ул. Ольховая, ул. Осиновая, ул. Березовая, ул. Обочная, ул. Рабочая, ул. Дачная. (ст.6, 68 Федерального закона №123-ФЗ, п. 75 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, СП 8.13130.2020 п. 10.4)
14. На территории жилого массива отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре. (Ст.19 ФЗ №69-ФЗ, ст.63 ФЗ №123-ФЗ, п.3 раздел 5 приложение №8 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)

**Жилой массив «Голубое озеро»:**

15. Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями. (п. 74 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)
16. Не обеспечен подъезд к реке «Казанка» с размещением площадки (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. (п. 75 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)
17. Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения по ул. Заречная, ул. Татарстан, ул. Заозерная, ул. Школьная 2-ая, ул. Новая, ул. Мечтателей, ул. Курай, ул. Чапаева, ул. Янтарная, ул. Мирас, ул. Колодезная, ул. Толстого. (ст.6, 68 Федерального закона №123-ФЗ, п. 75 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, СП 8.13130.2020 п. 10.4)
18. На территории жилого массива отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре. (Ст.19 ФЗ №69-ФЗ, ст.63 ФЗ №123-ФЗ, п.3 раздел 5 приложение №8 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.)

**Жилой массив «Петровский»:**

19. Противопожарные расстояния от границ приусадебных участков городских поселений с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет менее 15 метров с северной, южной, западной, восточной сторон (ул. Сквозная, ул. Сосновая, ул. Конечная, ул. Советская, ул. Лесная) ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ прил. 1\* п.5\* СНиП 2.07.01-89\*, п. 4.14 СП 4.13130.2013.)
  20. На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
  21. У гидрантов (водоисточников) по улицам ул. Сосновая у домов №9,5,1,2, ул. Сквозная, у домов №1,6 ул. 40 лет Победы, у дома 11, а также по направлению движения к ним не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий), на которых должны быть нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника (п. 48 Правил противопожарного режима в
-

Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 8.6 СП 8.13130.2009.)

**Жилой массив «Кояшлы»:**

22. Противопожарные расстояния от границ приусадебных участков городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет менее 15 метров с северной, южной, западной, восточной сторон (ул. Угловая, ул. Грибная, ул. Подорожная, ул. Пасечная, ул. Лосиная, ул. Задорная, ул. Чернопрудная, ул. Фасиля Ахметова, ул. Наби Даули, ул. Садри Максуди, ул. Николая Фешина ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ. прил.1\* п. 5\* СНИП 2.07.01-89\*.)
23. На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
24. В пожарном гидранте № 13 по ул. Николая Фешина отсутствует вода (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)

**Жилой массив «База отдыха Эдем»:**

25. Отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы) (ст.62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ; п.4.1 СП 8.13130.2009 п. 75, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
26. Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями (п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
27. На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)

**Жилой массив «Татваленка»:**

28. Отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы) ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ: п.4.1 СП 8.13130.2009, п. 75. прил. 9 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
  29. Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями (п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.)
  30. Не в полной мере обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, а именно отсутствует твердое покрытие по всем улицам (ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 48, п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
-

31. На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)

**Жилой массив «Плодопитомник»:**

32. Противопожарные расстояния от границ приусадебных участков городских поселений с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет менее 15 метров с южной стороны; (ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; прил. 1\* п.5\* СНиП 2.07.01-89\*: п. 4.14 СП 4.13130.2013.)
33. Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками противопожарного водоснабжения, а именно не на всех улицах установлены пожарные гидранты по ул. Липки, Купле, Листопадная, Кедровая, Жимешле, Раушан, Каенлы, Уртак, Газовая, Алтан, Жасминная (ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ; п.4.1 СП 8.13130.2009 п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
34. На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)

**Жилой массив «Залесный»:**

35. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, расположенным на территории жилого массива «Залесный» г. Казани, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
  36. Ул. Шумная; ул. Аксу и ул. Плужная в жилом массиве «Залесный», а также ул. Юлдаш в жилом массиве «Залесный-2» не имеют источников наружного противопожарного водоснабжения или расположение источников наружного противопожарного водоснабжения превышает более 200 метров от объектов защиты (от жилых домов, зданий и сооружений) ст. 4; ст. 5, ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; Глава 8, п. 8.1. п. 8.4, п. 8.6, п. 9.11 Свода правил СП 18.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»)
  37. Не в полной мере обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, пожарным гидрантам, а именно - отсутствует твердое покрытие по улицам: Красочный 2-ой тупик; ул. Мастеров; ул. Ново-Осиновская в районе частного дома № 16; ул. Ново-Осиновская в районе частного дома № 43а; ул. Ново-Осиновская в районе частных домов № 54а, № 546, № 63а; соединение улиц 6-ая Залесная и 7-я Залесная в районе частных домов № 2 и № 3; ул. Залесная 7-я в районе частных
-

- домов № 7 и № 8; ул. Йолдызлы в районе частных домов № 24, № 26, № 34, № 35, № 38. № 42; ул. Плужная в районе частных домов № 4, № 7, № 10; ул. Стожки; ул. Прудная в районе частных домов № 18 и № 23; полностью вдоль ул. Шумная; полностью вдоль ул. Сердаш; переулок Узянле в районе частных домов № 2 и № 11 ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
38. Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 x 15 метров с твердым покрытием: улица Прудная; ул. Шумная в районе частных домов № 13; ул. Плужная в районе частных домов № 24, № 27; ул. Красочная в районе частного дома №19; ул. Алан в районе частного дома № 2, № 4 (ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 8.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 2.9\* СНиП 2.07.01-89\*)
39. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначены указателями не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 (жилищный массив «Залесный-2» ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»).
40. Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ приусадебных участков городских поселений с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов по ул. Лесопарковая, пер. Лесопарковый, ул. Ландышева, ул. Аксакова до лесных насаждений (ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, приложение I\* п.5\* СНиП 2.07.01-89\*)
41. На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)

**Жилой массив «Ново-Юдино»:**

42. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, расположенным на территории жилого массива «Ново-Юдино» г. Казани, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
43. Ул. Ивана Поддубного; ул. Кооператоров; ул. Глубинная и ул. Криворожская в жилом массиве «Ново-Юдино», не имеют источников наружного противопожарного водоснабжения и расположение источников наружного



противопожарного водоснабжения на которых превышает более 200 метров от объектов защиты (от жилых домов, зданий и сооружений) (ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; Глава 8, п. 8.1, п. 8.4, п. 8.6, п. 9.11 Свода правил СП 18.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»)

44. Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ застройки по ул. Уссурийская, ул. Туристическая, ул. Футбольная до лесных насаждений (ст.69 Федерального закона №123-ФЗ, приложение 1\* п.5\* СНиП 2.07.01-89\*)
45. На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)

#### **Жилой массив «Лебяжье»:**

46. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, расположенным на территории жилого массива «Лебяжье» г. Казани, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
  47. В жилом массиве «Лебяжье» имеется только один тупиковый пожарный гидрант вместо двух, а Посёлок союза писателей и район базы отдыха «Лебяжье» не имеют источников наружного противопожарного водоснабжения (ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; Глава 8, п. 8.1, п. 8.4, п. 8.6, п. 9.11 Свода правил СП 18.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»)
  48. Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ приусадебных участков городских поселений с одноэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов по ул. Озеро Глубокое до лесных насаждений ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, приложение 1\* п.5\* СНиП 2.07.01-89\*
  49. К озерам «Лебяжье», «Глубокое» и «Малое глубокое» не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года ст. 62, ст. 63, ст. 68, Федерального закона № 123-ФЗ в ред. МП7-ФЗ от 10.07.2012г; п. 9.4 СП 8.13130.2009; п. 9.28, п. 14.2, п. 14.6 СНиП 2.04.02-84\*. п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
  50. На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст.
-

63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8. Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)

**Жилой массив «Куземетьево»:**

51. Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ приусадебных участков городских поселений с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов по ул. 1-я Куземетьевская, 6-я Куземетьевская (дома № 2,4, 6, 8), 2-я Куземетьевская (дома № 30, 38), 4-я Куземетьевская (дом № 4Л) до лесных насаждений (ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. приложение 1\* п.5\* СНиП 2.07.01-89\*)
52. Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 x 15 метров, улицы: 1-я Куземетьевская, 2-я Куземетьевская, 3-я Куземетьевская, 4-я Куземетьевская (дома № 1-13), 5-я Куземетьевская (п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9\* СНиП 2.07.01-89\*)
53. На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)

**Жилой массив «Займище»:**

54. В завершении ул. Майкопская с цифровым обозначением и дополнительным буквенным обозначением домов, не имеются площадки для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 x 15 метров с твердым покрытием (ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9\* СНиП 2.07.01-89\*, п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
55. Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15x15 метров, улицы: Лучевая - Садовая, Садовая (ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 8.13 СП 4.13130.2014; п.2.9\* СНиП 2.07.01-89\*. п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
56. На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)

**Жилой массив «Салават Купере»:**

57. На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил
-

противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)

**Жилой массив «Ягодная слобода»:**

58. Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техника, размером не менее чем 15 x 15 метров, улицы: Одноэтажная, Петрова Малая Крыловка, Межевая, Гончарова, Тургенева, Кольцова ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9\* СНИП 2.07.01-89\*. п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
59. Не в полной мере обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, пожарным гидрантам, а именно отсутствует твердое покрытие по всем улицам (ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;





2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

**12. К настоящему акту прилагаются: Предписание 10/1/10 от 21.05.2022г.**

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Заречье» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Галиулин Руслан Ринатович	
Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району г. Казани «Япеева» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Малафеев Николай Иванович	
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Заречье» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Сафин Ильназ Вадутович	
Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Северный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мингазов Роберт Ринатович	

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району г. Казани «Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рахматуллин Артур Рафикович



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Руководитель Исполнительного комитета

муниципального образования

г. Казани

Р. Г. Гафаров

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводящего проверку)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.