

КНМ 16220061000201918977 от 19.04.2022г.



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
ул. Г. Камала, 42А, г. Казань, Республика Татарстан, 420021,
тел. (843) 223-94-08, 223-94-12

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 5/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Исполнительному комитету муниципального образования города Казани
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – Начальника ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Маринина О.В. № 5 от «19» апреля 2022 года в период:

с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 22.04.2022 г.

с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 22.04.2022

с 09.00 до 15.00 26.04.2022 г. и с 10.00 до 14.00 27.04.2022 г.

с 09.00 до 10:00 05.05.2022

проведена внеплановая выездная проверка:

Государственными инспекторами г. Казани по пожарному надзору:

- Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Заречье» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Галиулин Руслан Ринатович

- Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району г. Казани «Япеева» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Малафеев Николай Иванович
- Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району г. Казани «Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рахматуллин Артур Рафикович
- Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Северный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мингазов Роберт Ринатович
- Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Багаветдинова Елена Александровна
- Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Заречье» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Сафин Ильназ Вадутович

должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

В отношении Исполнительного комитета муниципального образования города Казани по адресу: г. Казань, по следующим территориям: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Крутушка", Жилой массив "Щербаково", Жилой массив "Голубое озеро", Жилой массив "Залесный", Жилой массив "Ново-Юдино", Жилой массив "Лебяжье", Жилой массив "Кузметьево", Жилой массив "Займище", Жилой массив "Салават Купере", Жилой массив "Ягодная слобода", Жилой массив "Петровский", Жилой массив "Кояшлы", Жилой массив "База отдыха Эдем", Жилой массив "Татваленка", Жилой массив "Плодопитомник".

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Общие нарушения				
1.	В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территориями жилых массивов, прилегающих к лесным массивам, не обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горюша материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером	(п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
2.	В жилых массивах «Голубое озеро»,	(ст. 62, ст. 63, ст. 68, Федерального	20.03.2023	

	«Брикетный», «Старое Аракчино», «Куземетьево», «Займище», Участок жилого массива Вишневка район улиц Знатная, Яшылчек отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы)	закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009)		
3.	В жилых массивах «Ягодная Слобода», «Новое Аракчино», «Северный», «Щербаково», «Большие Клыки», «Константинова», «Самосырово», «Привольный», район улицы Журналистов (от ул. Халитова до базы УНИСТРОЙ), «Аки», «Большие Дербышки», «Малые Дербышки», «Новая Сосновка» район улиц Джамала Валиди, «Станционные Дербышки», «Киндери», «Чебакса» ул. Беркутова, «Плодопитомник», «Отары», «Кукушкино», «Поповка», «Первомайский», «Алтан», «Калининский», «Брикетный» не в полном объеме обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы)	(ст. 62, ст. 63, ст. 68, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009)	20.03.2023	
4.	Не в полном объеме установлены по направлению к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	(п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
5.	Не обеспечено исправное состояние 245-ти пожарных гидрантов	(п. 48 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	20.03.2023	
Жилой массив «Крутушка»:				
6.	Не обеспечивается время прибытия (не более 10 минут) пожарных подразделений к месту вызова до жилого массива от места дислокации подразделений пожарной охраны.	(ст.76 Федерального закона №123-ФЗ;)	20.03.2023	
7.	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 61 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	

8.	Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями.	(п. 74 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479;)	20.03.2023	
9.	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 30 м.) от зданий индивидуальной жилой застройки по ул. Центральная и ул. Дачная до границы лесных насаждений.	(Ст. 4,6, 69 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.4.14)	20.03.2023	
10	Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения по ул. Центральная, ул. Дачная.)	(ст.6, 68 Федерального закона №123-ФЗ, п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, СП 8.13130.2020 п. 10.4)	20.03.2023	
Жилой массив «Щербаково»:				
11	Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями.	(п. 74 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	20.03.2023	
12	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 30 м.) от зданий индивидуальной жилой застройки до границы лесных насаждений.	(Ст. 4,6, 69 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.4.14)	20.03.2023	
13	Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения по ул. Ольховая, ул. Осиновая, ул. Березовая, ул. Обочная, ул. Рабочая, ул. Дачная.	(ст.6, 68 Федерального закона №123-ФЗ, п. 75 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, СП 8.13130.2020 п. 10.4)	20.03.2023	
14	На территории жилого массива отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.	(Ст.19 ФЗ №69-ФЗ, ст.63 ФЗ №123-ФЗ, п.3 раздел 5 приложение №8 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	20.03.2023	
Жилой массив «Голубое озеро»:				
15	Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями.	(п. 74 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	20.03.2023	
16	Не обеспечен подъезд к реке «Казанка» с размещением площадки (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	(п. 75 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	20.03.2023	
17	Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения по ул. Заречная, ул. Татарстан, ул. Заозерная, ул. Школьная 2-ая, ул. Новая, ул. Мечтателей, ул. Курай, ул. Чапаева,	(ст.6, 68 Федерального закона №123-ФЗ, п. 75 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, СП 8.13130.2020 п. 10.4)	20.03.2023	

	ул. Янтарная, ул. Мирас, ул. Колодезная, ул. Толстого.			
18	На территории жилого массива отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.	(Ст.19 ФЗ №69-ФЗ, ст.63 ФЗ №123-ФЗ, п.3 раздел 5 приложение №8 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.)	20.03.2023	
Жилой массив «Петровский»:				
19	Противопожарные расстояния от границ приусадебных участков городских поселений с однодвухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет менее 15 метров с северной, южной, западной, восточной сторон (ул. Сквозная, ул. Сосновая, ул. Конечная, ул. Советская, ул. Лесная)	(ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ прил. 1* п.5* СНИП 2.07.01-89*, п. 4.14 СП 4.13130.2013.)	20.03.2023	
20	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
21	У гидрантов (водоисточников) по улицам ул. Сосновая у домов №9,5,1,2, ул. Сквозная, у домов №1,6 ул. 40 лет Победы, у дома 11, а также по направлению движения к ним не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий), на которых должны быть нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.	(п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 8.6 СП 8.13130.2009.)	20.03.2023	
Жилой массив «Кояшлы»:				
22	Противопожарные расстояния от границ приусадебных участков городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет менее 15 метров с северной, южной, западной, восточной сторон	(ул. Угловая, ул. Грибная, ул. Подорожная, ул. Пасечная, ул. Лосиная, ул. Задорная, ул. Чернопрудная, ул. Фасиля Ахметова, ул. Наби Даули. ул. Садри Максуди, ул. Николая Фешина ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ. прил. 1* п. 5* СНИП 2.07.01-89*.)	20.03.2023	
23	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил	20.03.2023	

		противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)		
24	В пожарном гидранте № 13 по ул. Николая Фешина отсутствует вода .	(п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
Жилой массив «База отдыха Эдем»:				
25	Отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы)	(ст.62, ст. 63. ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ; п.4.1 СП 8.13130.2009 п. 75, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
26	Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями	(п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
27	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
Жилой массив «Татваленка»:				
28	Отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы)	(ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ; п.4.1 СП 8.13130.2009, п. 75. прил. 9 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.)	20.03.2023	
29	Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями	(п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
30	Не в полной мере обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, а именно отсутствует твердое покрытие по всем улицам	(ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 48, п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)		
31	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил		

		противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)		
Жилой массив «Плодопитомник»:				
32	Противопожарные расстояния от границ приусадебных участков городских поселений с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет менее 15 метров с южной стороны;	(ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; прил. 1* п.5* СНиП 2.07.01-89*: п. 4.14 СП 4.13130.2013.)	20.03.2023	
33	Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками противопожарного водоснабжения, а именно не на всех улицах установлены пожарные гидранты по ул. Липки, Купле, Листопадная, Кедровая, Жимешле, Раушан, Каенлы, Уртак, Газовая, Алтан, Жасминная	(ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ; п.4.1 СП 8.13130.2009 п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
34	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
Жилой массив «Залесный»:				
35	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, расположенным на территории жилого массива «Залесный» г. Казани, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	(ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
36	Ул. Шумная; ул. Аксу и ул. Плужная в жилом массиве «Залесный», а также ул. Юлдаш в жилом массиве «Залесный-2» не имеют источников наружного противопожарного водоснабжения или расположение источников наружного противопожарного водоснабжения превышает более 200 метров от объектов защиты (от жилых домов, зданий и сооружений)	(ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; Глава 8, п. 8.1. п. 8.4, п. 8.6, п. 9.11 свода правил СП 18.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»)	20.03.2023	
37	Не в полной мере обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям,	(ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ	20.03.2023	

	сооружениям и строениям, пожарным гидрантам, а именно - отсутствует твердое покрытие по улицам: Красочный 2-ой тупик; ул. Мастеров; ул. Ново-Осиновская в районе частного дома № 16; ул. Ново-Осиновская в районе частного дома № 43а; ул. Ново-Осиновская в районе частных домов № 54а, № 54б, № 63а; соединение улиц 6-ая Залесная и 7-я Залесная в районе частных домов № 2 и № 3; ул. Залесная 7-я в районе частных домов № 7 и № 8; ул. Йолдызлы в районе частных домов № 24, № 26, № 34, № 35, № 38. № 42; ул. Плужная в районе частных домов № 4, № 7, № 10; ул. Стожки; ул. Прудная в районе частных домов № 18 и № 23; полностью вдоль ул. Шумная; полностью вдоль ул. Сердаш; переулок Узьянле в районе частных домов № 2 и № 11	от 22.07.2008 года; п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)		
38	Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 x 15 метров с твердым покрытием: улица Прудная; ул. Шумная в районе частных домов № 13; ул. Плужная в районе частных домов № 24, № 27; ул. Красочная в районе частного дома №19; ул. Алан в районе частного дома № 2, № 4	(ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 8.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 2.9* СНиП 2.07.01-89*)	20.03.2023	
39	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначены указателями не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 (жилищный массив «Залесный-2»)	(ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»)	20.03.2023	
40	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ приусадебных участков городских поселений с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов по ул. Лесопарковая, пер. Лесопарковый, ул. Ландышева, ул. Аксакова до лесных насаждений	(ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, приложение 1* п.5* СНиП 2.07.01-89*)	20.03.2023	
41	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации,	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопас-	20.03.2023	

	пожаре Федерации".)	ности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
Жилой массив «Ново-Юдино»:				
42	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, расположенным на территории жилого массива «Ново-Юдино» г. Казани, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	(ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	20.03.2023	
43	Ул. Ивана Поддубного; ул. Кооператоров; ул. Глубинная и ул. Криворожская в жилом массиве «Ново-Юдино», не имеют источников наружного противопожарного водоснабжения и расположение источников наружного противопожарного водоснабжения на которых превышает более 200 метров от объектов защиты (от жилых домов, зданий и сооружений)	(ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; Глава 8, п. 8.1. п. 8.4. п. 8.6, п. 9.11 свода правил СП 18.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»)	20.03.2023	
44	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ застройки по ул. Уссурийская, ул. Туристическая, ул. Футбольная до лесных насаждений	(ст.69 Федерального закона №123-ФЗ, приложение 1* п.5* СНиП 2.07.01-89*)	20.03.2023	
45	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации")	20.03.2023	
Жилой массив «Лебяжье»:				
46	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, расположенным на территории жилого массива «Лебяжье» г. Казани, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	(ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	20.03.2023	

47	В жилом массиве «Лебяжье» имеется только один тупиковый пожарный гидрант вместо двух, а Посёлок союза писателей и район базы отдыха «Лебяжье» не имеют источников наружного противопожарного водоснабжения	(ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; Глава 8, п. 8.1, п. 8.4, п. 8.6, п. 9.11 свода правил СП 118.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»)	20.03.2023	
48	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ приусадебных участков городских поселений с однодвухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов по ул. Озеро Глубокое до лесных насаждений	(ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, приложение 1* п.5* СНиП 2.07.01-89*)	20.03.2023	
49	К озерам «Лебяжье», «Глубокое» и «Малое глубокое» не устроены подьезды с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года	(ст. 62, ст. 63, ст. 68, Федерального закона № 123-ФЗ в ред. МП7-ФЗ от 10.07.2012г; п. 9.4 СП 8.13130.2009; п. 9.28, п. 14.2, п. 14.6 СНиП 2.04.02-84*. п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
50	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8. Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023	
Жилой массив «Куземетьево»:				
51	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ приусадебных участков городских поселений с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов по ул. 1-я Куземетьевская, 6-я Куземетьевская (дома № 2,4, 6, 8), 2-я Куземетьевская (дома № 30, 38), 4-я Куземетьевская (дом № 4Л) до лесных насаждений	(ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, приложение 1* п.5* СНиП 2.07.01-89*)	20.03.2023	
52	Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 х 15 метров, улицы: 1-я Куземетьевская, 2-я Куземетьевская, 3-я Куземетьевская, 4-я Куземетьевская	(п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9* СНиП 2.07.01-89*)	20.03.2023	

	(дома № 1-13), 5-я Куземетьевская		
53	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023
Жилой массив «Займище»:			
54	В завершении ул. Майкопская с цифровым обозначением и дополнительным буквенным обозначением домов, не имеются площадки для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 x 15 метров с твердым покрытием	(ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9* СНиП 2.07.01-89*, п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023
55	Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15x15 метров, улицы: Лучевая - Садовая, Садовая	(ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 8.13 СП 4.13130.2014; п.2.9* СНиП 2.07.01-89*. п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023
56	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023
Жилой массив «Салават Купере»:			
57	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023

Жилой массив «Ягодная слобода»:

58	Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техника, размером не менее чем 15 x 15 метров, улицы: Одноэтажная, Петрова Малая Крыловка, Межевая, Гончарова, Тургенева, Кольцова	(ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9* СНиП 2.07.01-89*. п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023
59	Не в полной мере обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, пожарным гидрантам, а именно отсутствует твердое покрытие по всем улицам	(ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	20.03.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Заречье» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Галиулин Руслан Ринатович	
Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району г. Казани «Ялеева» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Малафеев Николай Иванович	
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району г. Казани «Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рахматуллин Артур Рафикович	
Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Северный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мингазов Роберт Ринатович	
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Заречье» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Сафин Ильназ Вадутович	

Предписание для исполнения получил(а):
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования

г. Казани Р. Г. Гафаров

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)