

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (84345) 2-46-20

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

### Предписание № 51/1/7

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

#### **Исполнительному комитету Мамыковского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Заместителя начальника Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы - начальника отдела организаций надзорных и  
профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Республике  
Татарстан полковника внутренней службы Трущина М.В. № 51 от 25.04.2022г.

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 15 ч 00 мин.

"05" мая 2022 г. по 17 ч 00 мин. "05" мая 2022 г. проведена проверка

Гафиятовым Руслемом Хафизовичом, заместителем начальника МОНД и ПР по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ на территории ИК

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Мамыковского сельского поселения Нурлатского муниципального

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,

района РТ, расположенный по адресу: РТ, с. Мамыково ул. Тельмана д.47

органов местного самоуправления)

совместно с руководителем исполнительного комитета Мамыковского сельского  
поселения Нурлатского муниципального района РТ Рыжков Валерий Вениаминович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| N                               | Вид нарушения  | Содержание пункта (абзац  | Срок         | Отметка     |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------------|
| Пр                              | обязательных   | пункта) и наименование    | устранения   | (подпись)   |
| ед-                             | требований     | нормативного правового    | нарушения    | о           |
| пи                              | пожарной       | акта Российской Федерации | обязательных | выполнении  |
| са-                             | безопасности с | и (или) нормативного      | требований   | указывается |
| ни                              | указанием      | документа по пожарной     | пожарной     | я           |
| я                               | конкретного    | безопасности, требования  | безопасности | только      |
|                                 | места          | которого(-ых) нарушены    |              | выполнение) |
|                                 | выявленного    |                           |              |             |
|                                 | нарушения      |                           |              |             |
| 1                               | 2              | 3                         | 4            | 5           |
| <b>Населённый пункт Бутаиха</b> |                |                           |              |             |



|    |  |   |             |  |
|----|--|---|-------------|--|
| 1. | <b>Руководитель сельского поселения не обеспечивает населенный пункт в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.</b>  | (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).      | 01.04.2023г |  |
| 2. | <b>Водонапорная башня на территории населенного пункта не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года.</b>  | Требование п.53 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)   | 01.04.2023г |  |
| 3. | <b>Не предусмотрена автономная резервная источник электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни.</b>  | Требование п.53 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)   | 01.04.2023г |  |
| 4. | <b>Не оборудовано звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре на территории населённого пункта Бутаиха</b>   | (Требование ст.6.63.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ). | 01.04.2023г |  |
| 5. | <b>Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории населенного пункта от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы.</b> | Требование п. 67 и п.73 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479).  | 01.04.2023г |  |
| 6. | <b>Населённый пункт не имеет противопожарные минерализованные полосы, исключаяющие возможность распространение огня при лесных пожарах на здания и сооружения.</b>                                       | Требование п. 70 и п.74 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479).  | 01.04.2023г |  |



|   |   |             |  |
|---|---|-------------|--|
| 7. <b>Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте Бутаиха в радиусе 200 метров от населённого пункта.</b> | (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 года). | 01.04.2023г |  |
|---|---|-------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника  
**МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому МР**  
**УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ**  
 подполковник внутренней службы  
**Гафиятов Р.Х.**

(должность, фамилия, инициалы  
 государственного инспектора по пожарному  
 надзору)

"05" мая 2022 г.



Предписание № \_\_\_\_\_ получило:



Руководитель исполнительного комитета  
 Мамыковского сельского поселения  
 Нурлатского муниципального района РТ  
 Рыжков Валерий Викторович

"06" мая 2022 г.

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.