

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (84345) 2-46-20
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание № 52/1/2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Исполнительному комитету Тимерлекского сельского поселения
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Республики Татарстан по пожарному надзору № 52
(наименование органа ГПН)

от "25" апреля 2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 10 мин.
"27" апреля 2022 г. по 13 ч 10 мин. "16" мая 2022 г. проведена проверка
Юсуповым Рифкатом Рафаилевичем начальником МОНД и ПР по

Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ на территории ИК
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Тимерлекского сельского поселения Нурлатского муниципального

проведившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
района РТ, расположенный по адресу: РТ, с. Чувашский Тимерлек ул. Центральная д.5
органов местного самоуправления)

совместно с руководителем исполнительного комитета Тимерлекского сельского
поселения Нурлатского муниципального района РТ Гавриловым Владимиром Ивановичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
Населённый пункт Чувашский Тимерлек				

1.	Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.	(Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).	01.04.2023г	
2.	Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы.	(Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.04.2023г	
3.	Не созданы вокруг населённого пункта противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров со стороны леса до начала пожароопасного периода, в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.	(Требование п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).	01.04.2023г	
4.	Руководитель поселения, не, обеспечивает содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота.	(Требование п. 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).	01.04.2023г	
5.	Руководитель поселения за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, не организовал закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на указанной технике.	(Требование п. 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).	01.04.2023г	

6. Не организовано реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности Тимерлекского сельского поселения;	(Требование ч.1 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.04.2023г
---	---	-------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник

МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому МР

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

подполковник внутренней службы

Юсупов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному
надзору)

"16" мая 2022 г.



Предписание для исполнения получил:

Руководитель исполнительного комитета

Тимерлекского сельского поселения

Нурлатского муниципального района РТ

Гаврилов Владимир Иванович

(должность, фамилия, инициалы)



"16" мая 2022 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.