

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (84345) 4-44-02
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

с. Чувашский Тимерлек
(место составления акта)

«16» мая 2022 г.
(дата составления акта)
13 часов 10 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№52

«16» мая 2022 г. по адресу: РТ, Нурлатский муниципальный район, с. Чувашский
Тимерлек, ул. Центральная д. 5
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника УНД и ПР – начальника ОН и ПМ
ГУ МЧС России по РТ полковника внутренней службы Трущина М.В. № 52 от 25.04.2022г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее – при наличии), должности руководителя,
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Исполнительный комитет Тимерлекского сельского поселения Нурлатского муниципального
района Республики Татарстан
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))


Дата и время проведения проверки:

"27" апреля 2022 г. с 11 час. 10 мин. до 13 час. 10 мин. Продолжительность 2 часа
(рабочих дней/часов)

"16" мая 2022 г. с 11 час. 10 мин. до 13 час. 10 мин. Продолжительность 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонный отдел НД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

Гаврилов Владимир Иванович - руководитель исполнительного комитета Тимерлекского
сельского поселения Нурлатского муниципального района РТ ✓ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

Лицо (а), проводившее (-ие) проверку: Начальник МОИД и ПР по

Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник
внутренней службы Юсупов Р.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гаврилов Владимир Иванович - руководитель

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых
актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Населённый пункт Чувашский Тимерлек

- 1. Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.** (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).
- 2. Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы.** (Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)
- 3. Не созданы вокруг населённого пункта противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров со стороны леса до начала пожароопасного периода, в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.** (Требование п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).
- 4. Руководитель поселения, не, обеспечивает содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота.** (Требование п. 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).
- 5. Руководитель поселения за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, не организовал закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на указанной технике.** (Требование п. 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).
- 6. Не организовано реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности Тимерлекского сельского поселения;** (Требование ч.1 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления),
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, внесена:

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)




Журнал учета проверок органов власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом ознакомлен(а), копию получил(а): **Гаврилов Владимир Иванович** - руководитель исполнительного комитета

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, Тимерлекского сельского поселения Нурлатского муниципального района РТ иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

"16" мая 2022г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки (подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)