

КНМ 162202024924 от 06.05.2022

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 6-77-02, 6-77-40

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 57/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

исполнительный комитет п.г.т. Васильево

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного

422530 РТ, Зеленодольский район, п.г.т. Васильево, ул. Свободы, д.1

самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по ЗМР Ардыханова Р.Р. по пожарному надзору N 57 от "06" мая 2022 года,  
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. "13" мая 2022 г., проведена проверка

Заместителем начальника ОНД и ПР по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковником  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

внутренней службы Лузановым Алексеем Владимировичем, старшим инспектором ОНД и ПР по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Венедиктовым Ильёй Александровичем

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

исполнительного комитета п.г.т. Васильево по адресу: 422530, Республика Татарстан,

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов

Зеленодольский район, п.г.т. Васильево, ул. Свободы, д.1

власти, органов местного самоуправления)

совместно с И.о. Руководителя исполнительного комитета Пушкилиной Евгенией Валерьевной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенном пункте (пожарные гидранты находятся в неисправном состоянии (ул. Гайдара, д. 21, Светлая, д. 25, ул. Коммунальная, д. 1, Лесная, д. 8, ул. Гоголя, д. 47))	ст. 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479)	03.04.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела Лузанов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


" 13 " мая 20 22 г.

Старший инспектор отдела Венедиктов И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 13 " мая 20 22 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

"13" мая 20 22 г.

И.о. Руководителя исполнительного комитета  
Пушилина Евгения Валерьевна  
(должность, фамилия, инициалы)

