

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому  
муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ  
РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 6-77-02, 6-77-40  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Зеленодольск  
(место составления акта)

"13" мая 2022 г.  
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 59

По адресу/адресам: 422538, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Бело-  
Безводное, улица Юбилейная, д. 13

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
полковника вн. службы Ардыханова Р.Р. № 59 от 06.05.2022

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Раифского сельского исполнительного комитета

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"11" мая 2022 г. с 15 час.00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 2 часа

"12" мая 2022 г. с 09 час.00 мин. до 10 час.00 мин. Продолжительность 1 час  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных  
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по  
Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Глава Нуриев Илсур Галимович 06.05.2022 9 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лузанов Алексей Владимирович - заместитель  
начальника ОНД и ПР по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, Старший инспектор ОНД и ПР  
по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Хафизов Раиль Рустемович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных  
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,  
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов  
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Глава Нуриев Илсур Галимович  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного  
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, (с указанием положений (нормативных) правовых актов) предназначенных для нужд пожаротушения в п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения (п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479));
2. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения в п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479));
3. На территориях населенных пунктах п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, прилегающих к лесу, не обеспечена её очистка от сухой травянистой растительности на полосе шириной не менее 10 метров от леса (п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479));
4. В населенных пунктах п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, не предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, предупреждающих распространение огня при природных пожарах (п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479));
5. К озеру Белое и озеру Шатуниха не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479));
6. Поселок Садовый и село Бело-Безводное недостаточно обеспечены требуемым наружным противопожарным водоснабжением (ст. 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.5, п. 10.4 СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности").

На Объекте имеется действующее предписание №50/1/1 от 22.04.2021 со сроком устранения данных нарушений 01.04.2022. Контроль исполнения данного предписания не проводился.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:

(с указанием реквизитов выданных предписаний)


нарушений не выявлено


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)


  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:


Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Глава Нуриев Илсур Галимович  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"13" мая 2012 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)