

КНМ 162305737390 от 12.04.2023

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан. 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 6-77-02, 6-77-40

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

исполнительный комитет Октябрьского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного

РТ, Зеленодольский район, пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 2

самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника в.п. службы Сибгатуллина Л.Г. № 3 от 12.04.2023,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. "19" апреля 2023 г., проведена проверка

старшим инспектором ОНД и ПР по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

внутренней службы Венедиктовым Ильёй Александровичем

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

исполнительного комитета Октябрьского сельского поселения по адресу: РТ, Зеленодольский район.

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов

пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 2

власти, органов местного самоуправления)

совместно с заместителем руководителя исполнительного комитета Октябрьского сельского поселения Вишневской Анастасии Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполненные)

1	2	3	4	5
1.	Вокруг территории п. Октябрьский, подверженного угрозе лесных пожаров, не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры	п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) - В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры	01.04.2024	
2.	На территориях общего пользования п. Октябрьский (ул. Садовая, ул. Подгорная, переулок между ул. Первомайская и ул. Железнодорожная) устроены свалки отходов	п. 69 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) - На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов.	01.06.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела Венедиктов И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 26 " апреля 20 23 г.



Предписание для исполнения получил:

И.А. Вишневская Глава Октябрьского сельского поселения

(подпись)

Дементьев Александр Петрович
(должность, фамилия, инициалы)

"26" апреля 20 23 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.