

КНМ от 162305737695 12.04.2023

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Зеленодольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ  
РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 6-77-02  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального  
контроля)

г. Зеленодольск  
(место составления акта)

20" апреля 2023 г.  
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля органа государственной власти  
(местного самоуправления)

№ 4

По адресу/адресам: 422538, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село  
Бело-Безводное, улица Юбилейная, д. 13

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по  
РТ подполковника вв. службы Сибгатуллина Л.Г. № 4 от 12.04.2023

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Раифского сельского исполнительного комитета

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного  
самоуправления))

Дата и время проведения проверки:

"14" апреля 2023 г. с 15 час.00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 2 часа

"20" апреля 2023 г. с 09 час.00 мин. до 10 час.00 мин. Продолжительность 1 часа

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/3 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по  
Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики  
Татарстан

(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Глава Нуриев Илсур Галимович 12.04.2023 9 час. 00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Хафизов Раиль Рустемович - старший инспектор ОНД  
и ПР по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица)

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Глава Нуриев Илсур Галимович (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Вокруг территории Раифского сельского исполнительного комитет, подверженного угрозе лесных пожаров, не

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)  
созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

иные противопожарные барьеры в населенных пунктах п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, (п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) (далее - ППР));

2. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения в п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения (п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479));

3. К озеру Белое и озеру Шатуниха не устроены подъезды с площадками (ширсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479));

4. Поселок Местечко Раифа п. Садовый и село Бело-Безводное недостаточно обеспечены требуемым наружным противопожарным водоснабжением (ст. 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.5, п. 10.4 СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности").

5. На территориях населенных пунктах п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, прилегающих к лесу, не обеспечена её очистка от сухой травянистой растительности на полос травы. (п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479));

На Объекте имеется действующее предписание №50/1/1 от 22.04.2021 со сроком устранения данных нарушений 01.05.2023.

В ходе плановой выездной проверки установлено, что нарушения, предложенные к исполнению предписанием №50/1/1 от 22.04.2021 устранены частично (неисполненными остаются пункты предписания №1, №3, №4, №5, №6). Указанные пункты предписания вносятся для обязательного исполнения в предписание №4 от 20.04.2023 со сроком исполнения 01.05.2023, в связи с чем предписание № №50/1/1 от 22.04.2021 считать не действительным.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:


(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется)

при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
органа власти (местного самоуправления), его  
уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
органа власти (местного самоуправления), его  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:           

Подписи лиц, проводивших проверку: Хафизов Р.Р. ;




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава Нуриев Илсур Галимович

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

" 20 " апреля 2023 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц), проводившего проверку)