

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск, 423450, (8553) 26-70-02

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание № 13/1/10

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Ново-никольский сельский исполнительный комитет,

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя,

руководитель Ново-Никольского СИК Каримова Гулгена Ахатовна
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения (приказ) главного государственного инспектора по Альметьевскому району Республики Татарстан по пожарному надзору № 13
(наименование органа ГПН)

от "30" марта 2023 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "03" апреля 2023 г. по 11 ч 00 мин. "03" апреля 2023 г. с 09 ч 00 мин. "06" апреля 2023 г. по 11 ч 00 мин. "06" апреля 2023 г. проведена внеплановая проверка

заместителем начальника отдела НД и ПР по Альметьевскому муниципальному району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ службы подполковником внутренней службы Пестеревым
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)

Максимом Николаевичем, Ново-никольского сельского исполнительного комитета

проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский район, Ново-никольское сельское поселение
совместно с руководителем Ново-никольского СИК Каримовой Гулгеной Ахатовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр-ед-пис-а-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Прилегающая территория к лесу населенный пункт Поташная поляна Ново-	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при	01.06.2023 г.	

	Никольского сельского поселения, не отделена минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером.	установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 70 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
2.	Пожарный гидрант №116 расположенный в населенном пункте Поташная поляна ул.Сосновая дом 4 находится в неисправном состоянии.	Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 70 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.06.2023 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД и ПР
по Альметьевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы Пестерев М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"06" апреля 2023 г.

(подпись)

М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"06" апреля 2023 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.