

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД по Высокогорскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15, (84365) 3-34-04, E-mail: ond_po_vmr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35/1/9

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципаль-
ного района Республики Татарстан

«21» апреля 2023 г.

с.Высокая Гора

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому району ГУ МЧС России по РТ № 35 от «18» апреля 2023 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «21» апреля 2023 г. по 13 ч. 00 мин. «21» апреля 2023 г. проведена внеплановая проверка инспектором ОНД и ПР по Высокогорскому району старшим лейтенантом внутренней службы Лариным Р.Р., в отношении исполнительного комитета Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общее				
1.	В населённых пунктах направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо	(п. 48 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного	01.02.2024	

	световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения водоснабжения»);		
2.	Должностным лицам пройти обучение по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам	(п.3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020); (с изменениями на 24 октября 2022 года).	01.02.2024
д. Чернышевка:			
3.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.02.2024
4.	Проложить дорогу с твёрдым покрытием к водонапорной башне.	(п. 71 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);	01.02.2024
5.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения	(п.53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020).	01.02.2024
6.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.02.2024

д. Шушары:

7.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.02.2024	
8.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.02.2024	
д. Ивановка:				
9.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.02.2024	
10.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.02.2024	
с. Каймары:				
11.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.02.2024	

	расстоянии не более 200 метров от строений.			
12.	Водонапорные башни приспособить для забора воды пожарными автомобилями	(п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);	01.02.2024	
13.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения	(п.53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020).	01.02.2024	
14.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.02.2024	
д.Старая Тура				
15.	Населённый пункт оборудовать наружными источниками-противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.02.2024	
16.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.02.2024	
д.Новое Мамонино				
17.	Населенный пункт оборудовать наружными источниками-противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоя-	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.02.2024	

	нии не более 200 метров от строений.			
18.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.02.2024	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР
по Высокогорскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Ларин Р.Р

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«26» 04 2023 г.
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
Руководитель исполнительного комитета
Чернышевского сельского поселения Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан
Маланин Олег Александрович

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«21» 04 2023 г.