

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому  
и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Ленина, 32, г. Кукмор, Республика Татарстан, 422110, (884364) 3-37-47  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

### Предписание № 11/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

### **Исполнительному комитету г. Кукмор**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора начальника  
МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Республике Татарстан по пожарному надзору № 11  
(наименование органа ГПН)

от "05" апреля 2023 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин.  
"12" апреля 2023 г., с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. 18 апреля 2023 г.

старшим дознавателем МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным  
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Каримуллин Фатхадом Фаридовичем,  
инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и  
ПР ГУ МЧС России по РТ Шафигуллин Фаизом Минефаилевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

проведена проверка Исполнительного комитета г. Кукмор, расположенный по  
адресу: РТ, г. Кукмор ул. Ленина д. 15, Кукморского муниципального района РТ,  
осуществляющий свою деятельность на территории Исполнительного комитета г. Кукмор

Государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес  
объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с ВРИО руководителем Исполнительного комитета г. Кукмор Хайруллин Ринат Рафкатовичем; специалистом Исполнительного комитета г. Кукмор Кормильцевым  
Евгений Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5



1.	Руководитель не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.	На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения (Требование ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023))	01.06.23	
2.	Водонапорная башня на северной части г. Кукмор не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года	Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»))	01.06.23	
3.	Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»))	01.06.23	
4.	Руководителем не организовано очистка территории поселкового исполнительного комитета от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы	Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности (Требование п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»))	01.06.23	
5.	Населённый пункт не имеет противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров, исключающие возможность распространение огня при лесных пожарах на здания и сооружения	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры (Требование п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»))	01.06.23	
6.	На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения допускается накопление горючих отходов.	На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов (Требование п. 68 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»))	01.06.23	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



