

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Елабужскому муниципальному району  
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606  
Т./ф.: (85557) 4-72-04, E-mail: elabuga-ond@mail.ru  
Предписание № 5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

«10» апреля 2023 года

Муниципальное казенное учреждение Исполнительный комитет Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) должность)

РТ по пожарному надзору Ябурова А.С. № 5 от 28 марта 2023 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

приказ о проведении проверки)

в период:

«03» апреля 2023 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа  
«10» апреля 2023 года с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Проведена внеплановая, выездная проверка  
Заместителем начальника отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мухамадиевым Маликом Масгутовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

Исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заместителем руководителя Исполнительного комитета Костенеевского

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан

Даниловой Марией Сергеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнене е)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не организована очистка территории д. Свиногорье от сухой травянистой растительности	На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	15.05.2023	
2.	Не организовано выполнение	В целях исключения возможного перехода		

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено)
1.	2.	3.	4.	5.
	противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров, с целью исключения возможного перехода природных пожаров на территории д. Свиногорье.	природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	15.05.2023	
3.	Отсутствует подъездная дорога с твердым покрытием к естественному источнику наружного противопожарного водоснабжения размером 12x12 (р. Кама д. Свиногорье), для установки пожарных автомобилей в любое время года	Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемчиков (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2024	
4.	В населенном пункте д. Свиногорье к водонапорной башни отсутствует подъездная дорога с твердым покрытием	Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". П. 10.10 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров Пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.04.2024	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица, пятнадцатипятидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица администрации или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Заместитель начальника отдела НД по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ  
МЧС России по РТ Мухамадиев Малик Масгутович

(подпись, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» апреля 2023 года

(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения  
Елабужского муниципального района Республики Татарстан Данилова Мария Сергеевна

«10» 04 2023г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.