

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 4-72-04, E-mail: elabuga-ond@mail.ru

г. Елабуга

(место составления акта)

«10» апреля 2023 года

(дата составления акта)

«11» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора
органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 5

по адресу/адресам: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Костенеевское сельское поселение д. Свиногорье.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору Ябурова А.С. № 5 от 28 марта 2023 г. и ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении органа местного самоуправления:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального казенного учреждения Исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» апреля 2023 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

«10» апреля 2023 года с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/6 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Зеленовский Сергей Александрович 29.03.2023 года 10 час. 00 мин.

Данилова Мария Сергеевна 03.04.2023 года 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мухамадиев Малик Масгутович, эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал:

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан Данилова Мария Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Список лиц допустивших нарушения
-------	--	--	----------------------------------

1.	2.	3.	4.
1.	Не организована очистка территории д. Свиногорье от сухой травянистой растительности	На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Должностное лицо Заместитель руководителя Исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан Данилова Мария Сергеевна
2.	Не организовано выполнение противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров, с целью исключения возможного перехода природных пожаров на территории д. Свиногорье.	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Должностное лицо Заместитель руководителя Исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан Данилова Мария Сергеевна
3.	Отсутствует подъездная дорога с твердым покрытием к естественному источнику наружного противопожарного водоснабжения размером 12x12 (р. Кама д. Свиногорье), для установки пожарных автомобилей в любое время года	Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Должностное лицо Заместитель руководителя Исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан Данилова Мария Сергеевна
4.	В населенном пункте д. Свиногорье к водонапорной башни отсутствует подъездная дорога с твердым покрытием	Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". П. 10.10 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градириям, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров Пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Должностное лицо Заместитель руководителя Исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан Данилова Мария Сергеевна

Затпись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение № 3 от 31.03.2023 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела НД и ПР по Елабужскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мухамадиев Малик Масгутович



«10» апреля 20 года

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:
Заместитель руководителя Исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения
Елабужского муниципального района Республики Татарстан Данилова Мария Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» 04 2023 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)