

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, факс 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонное ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам
Республики Татарстан

ул. Солнечная д.12, с. Базарные Матаки Алькеевского район, Республика Татарстан, 422870, (84346) 2-35-58

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

д. Верхние Матаки

(место составления акта)

« 19 » апреля 2023 года

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 11

По адресу/адресам Республика Татарстан, Алькеевский район, населенные пункты: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ на проведение выездной внеплановой проверки № 11 от «29» марта 2023 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя, руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)
(плановая/внеплановая)

Исполнительный комитет Староматакского сельского поселения Алькеевского
муниципального района Республики Татарстан

Дата и время проведения проверки:

« 19 » апреля 2023г. с 09 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 рабочий день (3 часа 00 минут)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а)

Руководитель ИК Староматакского СП Алькеевского муниципального района РТ

30.03.2023г. в 10 ч. 23 мин.

Гуляева Ольга Григорьевна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Лицо(а), проводившее проверку:

Инспектор межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан старший лейтенант внутренней службы Ярославлев Виталий Германович

При проведении проверки присутствовали:

Руководитель исполнительный комитет Староматакского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Гуляева Ольга Григорьевна

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) – В населенных пунктах д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначающая указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электро-снабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

2. ч.8 ст. 63 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Исполнительный комитет Староматакского сельского поселения при решении вопросов местного значения не обеспечил первичные меры пожарной безопасности. А именно в населенных пунктах д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и не организована пропаганда в области пожарной безопасности.

3. ст. 4, 6, 63 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - п. 4.14. свода правил от 24.06.2013 г. № СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - В населённых пунктах д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений до лесных насаждений менее 30 м.

4. п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) – Руководитель исполнительного комитета Староматакского сельского поселения не организовал проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

5. ст. 4, 6, 68, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.8. 8.9. Свод правил от 30.03.2020 г. № СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» - Населенные пункты д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не обеспечены нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожара.

6. п. 70 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - Вокруг д. Верхние Матаки и п. Новая Сихтерма, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, созданы противопожарные минерализованные полосы шириной менее 10 м или иные противопожарные барьеры.

7. п. 66 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - В д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не определены место и способ сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ О.Г.Гуляева
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности;
- протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
старший лейтенант внутренней службы

_____ В.Г.Ярославлев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Руководитель исполнительный комитет Староматакского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Гуляева Ольга Григорьевна

« 19 » апреля 2023г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____