

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 4-72-04, E-mail: elabuga-ond@mail.ru

г. Елабуга

(место составления акта)

«12» апреля 2023г.

(дата составления акта)

«16» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора
органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 8

по адресу/адресам: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Танаевское сельское поселение, с. Танайка.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору Ябурова А.С. № 8 от 28 марта 2023 г. и ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении органа местного самоуправления:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного учреждения Исполнительный комитет Танаевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» апреля 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«12» апреля 2023 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/4 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Шабурова Регина Рамильевна 29.03.2023 года 10 час. 00 мин.

Шабурова Регина Рамильевна 10.04.2023 года 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мухамадиев Малик Масгутович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал:

руководитель МКУ Исполнительный комитет Танаевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан Шабурова Регина Рамильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Список лиц допустивших нарушение
1.	2.	3.	4.
1.	Отсутствуют подъездные дороги с твердым покрытием к водонапорным башням в населенном пункте с. Танайка	<p>Пункт 10.10 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p> <p>Пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p> <p>При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	Руководитель исполнительного комитета Танаевского сельского поселения Шабурова Регина Рамильевна
2.	Не обеспечивают противопожарный запас воды на нужды пожаротушения водонапорные башни в населенном пункте с. Танайка.	<p>Пункт 9.1 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» В случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно, в емкостях (резервуарах) систем водоснабжения следует предусматривать пожарный объем воды.</p> <p>Пункт 9.2 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» Пожарный объем воды в резервуарах определяется исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара согласно требованиям раздела 5 из условия обеспечения: пожаротушения из пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов; специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др.);</p> <p>Пункт 9.3 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара в здании с использованием пожарных гидрантов и пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.</p>	Руководитель исполнительного комитета Танаевского сельского поселения Шабурова Регина Рамильевна
3.	Не достаточно обеспечен наружным противопожарным водоснабжением населенный пункт с. Танайка.	<p>Часть 1 и 2 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" <i>На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары.</i></p> <p>Пункт 8.9 СП 8.13130.2020 Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более указанной в п. 10.4 по дорогам с твердым покрытием.</p> <p>Пункт 10.4 СП 8.13130.2020/ Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, на-</p>	Руководитель исполнительного комитета Танаевского сельского поселения Шабурова Регина Рамильевна

		<p>ходящихся в радиусе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при наличии автонасосов - 200 м; - при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп. <p>Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.</p>	
4.	Отсутствуют автономные резервные источники электропитания, предназначенные для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен с. Танайка	<p>Пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p> <p>Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электропитания.</p>	Руководитель исполнительного комитета Танаевского сельского поселения Шабурова Регина Рамильевна
5.	Дома расположенные на территории микрорайона Новый по ул. Залесная с. Танайка в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров.	<p>Статья 69 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.</p> <p>(Часть в редакции, введенной в действие с 30 июля 2017 года Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 244-ФЗ.</p> <p>2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:</p> <p>1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:</p> <p>а) вне территорий лесничеств (лесопарков);</p> <p>б) на территориях лесничеств (лесопарков);</p> <p>2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.</p> <p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013:</p> <p>Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.</p>	Руководитель исполнительного комитета Танаевского сельского поселения Шабурова Регина Рамильевна
6.	Не организована очистка территории с. Танайка от сухой травянистой растительности	<p>Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p> <p>На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.</p>	Руководитель исполнительного комитета Танаевского сельского поселения Шабурова Регина Рамильевна
7.	Не организовано обновление минерализованной полосы на территории с. Танайка для ограничения распространения	<p>Пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных</p>	Руководитель исполнительного комитета Танаевского сельского