

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны  
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

422000, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Арскому и Атнинскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-35-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50

(место составления акта)

«20» апреля 2023 г.

(дата составления акта)

«16» час «00» мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органа государственной власти (местного самоуправления)**

**№ 3**

С «18» апреля 2023г. по «20» апреля 2023г. по адресу/адресам: РТ, Арский район, с. Ашитбаши, ул. Г. Тукая, 19; населенный пункт с. Наратлык.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Арского и Атнинского муниципального района по пожарному надзору Гильмуллина Рашия Гумаровича № 3 от «10» апреля 2023г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», выполнения протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу «О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации наводков и природных пожаров в 2023 году» от 08.02.2023 утвержденного Президентом Российской Федерации от 14.02.2023 №Пр-267

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальной/выездной)

Исполнительный комитет Ташикчинского сельского поселения (ИСПОЛКОМ ТАШКИЧИНСКОГО СП)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С «18» апреля 2023 г. по «20» апреля 2023 г. продолжительность 2 рабочих дня/ 5 часов.

(рабочих дней / часов)

«18» апреля 2023 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 3 часа.

«20» апреля 2023 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность 2 часа.

Акт составлен: Межрайонным отделом надзорной деятельности по Арскому и Атнинскому муниципальным районам, 422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, т. 8 (84366) 3-35-99

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Руководителя ИК Ташикчинского СП Хабибуллин Р.Х. 11.04.2023г. в 09 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гимадиев Ильяр Ильсурович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель исполнительного комитета Ташикчинского СП Хабибуллин Радис Харисович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Северная часть населенного пункта д. Наратлык не обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Наратлык, ч. 1, 2 ст. 68 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Не организованы и не приняты меры по оповещению населения (д. Наратлык не обеспечено звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре) (населенный пункт д. Наратлык (ст. 19 ФЗ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые акты, документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 3/1 от 20.04.2023 года.
6. Другие документы (их копии): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор МОНД и ПР по Арскому и Атинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гимадиев Ильяр Ильсурович



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а) Руководитель ИК Ташикчинского СП Хабибуллин Р.Х.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«20» апреля 2023г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Татарстан: 8 (843) 292-64-09