

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Арскому и Атнинскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-35-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

Исполнительный комитет Урнякского сельского поселения
(ИСПОЛКОМ УРНЯКСКОГО СП)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по Арскому и Атнинскому муниципальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору Гильмуллина Раиля Гумаровича

(наименование органа ГПН)

№ 4 от « 10 » апреля 2023 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 18 » апреля 2023 г. по 12 ч 00 мин. « 20 » апреля 2023 г.

проведена проверка

Инспектор МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

Хайруллин Ильдар Наилевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Исполнительный комитет Урнякского сельского поселения (ИСПОЛКОМ УРНЯКСКОГО СП), РТ,
Арский район, п. Урняк, ул. Лесная, 44а; населенные пункты д. Казанка, п. Урняк

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с руководителем ИК Урнякского СП Габдулхаков В.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организованы и не приняты меры по оповещению населения (д. Казанка не обеспечено звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре) (населенный пункт д. Казанка).	Ст. 63. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (ст. 19 ФЗ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)	01.04.2024	
2	Населенный пункт п. Урняк не полностью	1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабже-	01.04.2024	

	обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением согласно требованиям действующего законодательства (п. Урняк)	(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) противопожарные резервуары. (п. 3 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (ч. 1, 2 ст. 68 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)		
3	Населенный пункт п. Урняк не в полной мере обеспечен звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре согласно действующего законодательства (плохая слышимость на окраине поселка) (п. Урняк)	Ст. 63. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (ст. 19 ФЗ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)	01.04.2024	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Хайруллин Ильдар Наилевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«20» апреля 2023 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

*Руководитель ИК Урнякского СП
Габдулхаков Васил Расилович*
(должность, фамилия, инициалы)

«20» апреля 2023 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.