

Отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

с.Высокая Гора
(место составления акта)

"19" апреля 2023 г.
(дата составления акта)

13 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 32

По адресу/адресам: РТ, Высокогорский муниципальный район, с.Казаклар,
ул. Советская, д. 5

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 32 от 12.04.2023 начальника отделения
НД и ПР по Высокогорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Республике Татарстан Разгулова А.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)
документарная/выездная)

Исполнительного комитета Казакларского сельского поселения
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"19" 04 20 23 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Продолжительность 1 день/ 4 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НД и ПР по Высокогорскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель Исполнительного комитета Казакларского сельского
поселения Высокогорского муниципального района Республики
Татарстан Сафин Рамил Рафаэлевич

12.04.2023 Сафин Сафин РР
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отделения НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Ларин Р.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель Исполнительного комитета Казакларского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Сафин Рамил Рафаэлевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов:

Общие:

1. У имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесёнными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника. (п. 48) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; (ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»).

д.Махмур:

2. Для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях (п. 75) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.);

3. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

4. Водонапорная башня не приспособлена для забора воды пожарными автомобилями (п. 53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

5. Отсутствуют подъездные пути к населенному пункту (п. 71 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление

Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (изменениями от 24.10.2022)

6. На территории поселения неисправна звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

7. Вокруг территории населенного пункта подверженный угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров не создано (обновлена) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. (п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (изменениями от 24.10.2022)

8. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения (п. 53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

9. На территории населенного пункта не произведена своевременная уборка сухой растительности и покос травы. (п.67 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020).

д. Наратлык:

10. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

11. Вокруг территории населенного пункта подверженный угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров не создано (обновлена) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. (п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (изменениями от 24.10.2022)

12. На территории населенного пункта не произведена своевременная уборка сухой растительности и покос травы. (п.67 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: старший инспектор отделения
НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС
России по РТ Ларин Р.Р.

" 19 " 04 2023 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Руководитель Исполнительного комитета
Казакларского сельского поселения Высокогорского муниципального
района Республики Татарстан Сафин Рамил Рафаэлевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 19 " 04 2023 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)