

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД по Высокогорскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 32/1/ 7

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Казакларского сельского поселения Высокогорского муниципально-
го района Республики Татарстан.

«19» апреля 2023г.

с. Высокая Гора

Во исполнение распоряжения начальника отделения НД и ПР по Высокогорскому району Главного управления МЧС России по Республике Татарстан – № 32 от «12» апреля 2023 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «19» апреля 2023 г. по 13 ч. 00 мин. «19» апреля 2023 проведена внеплановая проверка страшим инспектором ОНД и ПР по Высокогорскому району лейтенантом внутренней службы Лариным Р.Р. в отношении исполнительного комитета Казакларского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общее | | | | |
| 1. | У имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним, установить соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использовани- | (п. 48) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; (ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»). | 01.04.2024 | |

| | | | | |
|-----------|---|---|------------|--|
| | ем светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесёнными цифрами, указывающими расстояние до водосточника. | | | |
| д.Махмур: | | | | |
| 2. | Для целей пожаротушения создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. | (п. 75) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.); | 01.04.2024 | |
| 3. | Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений. | (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»); | 01.04.2024 | |
| 4. | Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями. | (п. 53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020); | 01.04.2024 | |
| 5. | Населенный пункт обеспечить подъездными путями | (п. 71 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020); | 01.04.2024 | |
| 6. | На территории поселения привести в исправное состояние звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре | (статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ); | 01.04.2024 | |

| | | | | |
|--------------|---|---|------------|--|
| 7. | Вокруг территории населенного пункта подверженный угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров не создать (обновить) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. | (п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (изменениями от 24.10.2022) | 01.04.2024 | |
| 8. | Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения | (п. 53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020); | 01.04.2024 | |
| 9. | На территории населенного пункта произвести своевременная уборка сухой растительности и покос травы. | (п.67 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020). | 01.04.2024 | |
| д. Наратлык: | | | | |
| 10. | Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений. | (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»); | 01.04.2024 | |
| 11. | Вокруг территории населенного пункта подверженный угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров не создать (обновить) противопожарные минерализованные | (п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (изменениями от 24.10.2022) | 01.04.2024 | |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| | полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. | | | |
| 12. | На территории населенного пункта произвести своевременная уборка сухой растительности и покос травы. | (п.67 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020). | 01.04.2024 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР
по Высокогорскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Ларин Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» 04 2023 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
Руководитель исполнительного комитета
Казакларского сельского поселения Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан
Сафин Рамил Рафаэлевич
(должность, фамилия, инициалы)

«19» апреля 2023 г.

Сафин
(подпись)