



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
ул. Г. Камала, 42А, г. Казань, Республика Татарстан, 420021,
тел. (843) 223-94-08, 223-94-12

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Исполнительному комитету муниципального образования города Казани

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителем начальника отдела НД и ПР по городу Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (заместитель главного государственного инспектора города Казани по пожарному надзору) подполковником внутренней службы Приказчиков Д. С. № 1 от «13» апреля 2023 года в период:

с 10 час. 00 мин. 17.04.2023 по 17 час. 00 мин. 28.04.2023 г.

проведена внеплановая выездная проверка:

Государственными инспекторами г. Казани по пожарному надзору:

- Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району г. Казани «Восход» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Давлетшин Д.Р.
- Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району г. Казани «Московский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Частухина А.С.
- Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району г. Казани «Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рахматуллин Артур Рафикович
- Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Сафин Р.Г.
- Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Бубекова Д.А.,

• Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Ямалеев Т.Р.

• Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рахимуллин А.Ф.

должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

В отношении Исполнительного комитета муниципального образования города Казани

по адресу: г. Казань, по следующим территориям:

1. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Крутушка"
2. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Щербаково"
3. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Голубое озеро"
4. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Залесный"
5. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Ново-Юдино"
6. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Лебяжье"
7. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Куземетьево"
8. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Займище"
9. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Салават Купере"
10. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Ягодная слобода"
11. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Петровский"
12. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Кояшлы"
13. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "База отдыха Эдем"
14. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Татваленка"
15. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Плодопитомник"
16. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Большие Дербышки"
17. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Краснооктябрьский"

Для соблюдения обязательных требований, установленных нормативно -правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативными документами по пожарной безопасности, в том числе Федеральный закон №69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ». необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Авиастроительный район				
Общие нарушения				
1.	В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, владе-	п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	20.03.2024	

	<p>ющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территориями жилых массивов, прилегающих к лесным массивам, не обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горюша материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.</p>			
2.	<p><i>На территории жилых массивов отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре.</i></p>	<p>ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 61 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;</p>	20.03.2024	
3.	<p>Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями.</p>	<p>п. 74 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479</p>	20.03.2024	
Жилой массив «Крутушка»				
4.	<p>Не обеспечивается время прибытия (не более 10 минут) пожарных подразделений к месту вызова до жилого массива от места дислокации подразделений пожарной охраны.</p>	<p>ст.76 Федерального закона №123-ФЗ;</p>	20.03.2024	
5.	<p>Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 30 м.) от зданий индивидуальной жилой застройки по ул. Центральная и ул. Дачная до границы лесных насаждений.</p>	<p>Ст. 4,6, 69 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.4.14;</p>	20.03.2024	
6.	<p>Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения по ул. Центральная, ул. Дачная.</p>	<p>ст.6, 68 Федерального закона №123-ФЗ, п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, СП 8.13130.2020 п. 10.4.</p>	20.03.2024	

Жилой массив «Щербаково»				
7.	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 30 метров) от зданий индивидуальной жилой застройки до границы лесных насаждений	Ст. 4,6, 69 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.4.14;	20.03.2024	
8.	Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения по ул. Ольховая, ул. Осиновая, ул. Березовая, ул. Обочная, ул. Рабочая, ул. Дачная.	ст.6, 68 Федерального закона №123-ФЗ, п. 75 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, СП 8.13130.2020 п. 10.4;	20.03.2024	
9.	Жилой массив не в полном объеме обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы).	ст. 62, ст. 63, ст. 68, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009.	20.03.2024	
Жилой массив «Голубое озеро»				
10	Не обеспечен подъезд к реке «Казанка» с размещением площадки (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	п. 75 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479;	20.03.2024	
11	В жилом массиве отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы).	ст. 62, ст. 63, ст. 68, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009.	20.03.2024	
Кировский район				
Общие нарушения				
12	В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территориями жилых массивов, прилегающих к лесным массивам, не обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горюша материалов на полосе шириной не	1. (п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	20.03.2024	

	менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером			
13	В жилых массивах «Старое Аракчино» (ул. Аракчинское шоссе в районе дома № 6, в районе перекрестка Аракчинское Шоссе – Щукина), «Куземетьево» (в целом по всему поселку отсутствуют пожарные гидранты, а также отсутствует подъезд пожарных автомобилей к естественному водоёму (к реке Волга)), «Займище» » (в целом по всему поселку отсутствуют пожарные гидранты, а также отсутствует подъезд пожарных автомобилей к естественному водоёму (к реке Волга)), отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы)	(ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009).	20.03.2024	
14	Жилые массивы «Ягодная Слобода», (ул. Ломоносова, Кольцова, Петрова, Щедрина, Герцена, Повстанческая, в районе перекрестка ул. Низовая – Щедрина) «Новое Аракчино» (ул. Новгородская, Тальниковая, Вагонная, ул. Летняя дополнительный ПГ, ул. 32-й Военный городок в районе дома № 173), не в полном объеме обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы)	(ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009).	20.03.2024	
Жилой массив «Залесный»				
15	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, расположенным на территории жилого массива «Залесный» г. Казани, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	2. (ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 48 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).	20.03.2024	
16	ул. Шумная; ул. Аксу и ул. Плужная в жилом массиве «Залесный»,	3. (ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона	20.03.2024	

	а также ул. Юлдаш в жилом массиве «Залесный-2» не имеют источников наружного противопожарного водоснабжения или расположение источников наружного противопожарного водоснабжения превышает более 200 метров от объектов защиты (от жилых домов, зданий и сооружений)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; Глава 8, п. 8.1. п. 8.4, п. 8.6, п. 9.11 Свода правил СП 18.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»).		
17	Не в полной мере обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, пожарным гидрантам, а именно - отсутствует твердое покрытие по улицам: Красочный 2-ой тупик; ул. Мастеров; ул. Ново-Осиновская в районе частного дома № 16; ул. Ново-Осиновская в районе частного дома № 43а; ул. Ново-Осиновская в районе частных домов № 54а, № 54б, № 63а; соединение улиц 6-ая Залесная и 7-я Залесная в районе частных домов № 2 и № 3; ул. Залесная 7-я в районе частных домов № 7 и № 8; ул. Йолдызлы в районе частных домов № 24, № 26, № 34, № 35, № 38. № 42; ул. Плужная в районе частных домов № 4, № 7, № 10; ул. Стожки; ул. Прудная в районе частных домов № 18 и № 23; полностью вдоль ул. Шумная; полностью вдоль ул. Сердаш; переулок Узьянле в районе частных домов № 2 и № 11	4. (ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 71 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	20.03.2024	
18	Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 х 15 метров с твердым покрытием: улица Прудная; ул. Шумная в районе частного дома № 13; ул. Плужная в районе частных домов № 24, № 27; ул. Красочная в районе частного дома № 19; ул. Алан, в районе частных домов № 2, № 4	5. (ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 8.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 2.9* СНИП 2.07.01-89*).	20.03.2024	

19	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначены указателями не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 (жилищный массив «Залесный-2»	ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»	20.03.2024	
20	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ приусадебных участков городских поселений с однодвухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов по ул. Лесопарковая, пер. Лесопарковый, ул. Ландышева, ул. Аксакова до лесных насаждений	ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, приложение I* п. 5* СНиП 2.07.01-89*	20.03.2024	
21	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	6. (ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение № 8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	20.03.2024	
Жилой массив «Ново-Юдино»				
22	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, расположенным на территории жилого массива «Ново-Юдино» г. Казани, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	(ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	20.03.2024	
23	ул. Ивана Поддубного; ул. Кооператоров; ул. Глубинная и ул. Криворожская в жилом массиве «Ново-Юдино», не имеют источников наружного противопожарного водо-	(ст. 4, ст. 5. ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; Глава 8, п. 8.1.	20.03.2024	

	снабжения ши расположение источников наружного противопожарного водоснабжения на которых превышает более 200 метров от объектов защиты (от жилых домов, зданий и сооружений)	п. 8.4, п. 8.6, п. 9.11 свода правил СП 18.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»		
24	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ застройки по ул. Уссурийская, ул. Туристическая, ул. Футбольная до лесных насаждений	(ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ, приложение 1* п.5* СНиП 2.07.01-89*).	20.03.2024	
25	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение № 8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации»).		
Жилой массив «Лебяжье»				
26	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, расположенным на территории жилого массива «Лебяжье» г. Казани, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	(ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	20.03.2024	
27	В жилом массиве «Лебяжье» имеется только один тупиковый пожарный гидрант вместо двух, а Посёлок союза писателей и район базы отдыха «Лебяжье» не имеют источников наружного противопожарного водоснабжения	(ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; Глава 8, п. 8.1, п. 8.4, п. 8.6, п. 9.11 свода правил С118.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»).	20.03.2024	
28	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ приусадебных участков го-	ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, приложение 1* п.5* СНиП 2.07.01-89*	20.03.2024	

	родских поселений с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов по ул. Озеро Глубокое до лесных насаждений			
29	К озерам «Лебяжье», «Глубокое» и «Малое глубокое» не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года или иные альтернативные источники наружного противопожарного водоснабжения	ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 9.4 СП 8.13130.2009; п. 9.28. п. 14.2, п. 14.6 СНиП 2.04.02-84*; п. 75 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	20.03.2024	
30	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение № 8. Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2024	
Жилой массив «Куземетьево»				
31	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ приусадебных участков городских поселений с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов по ул. 1-я Куземетьевская, 6-я Куземетьевская (дома № 2, 4, 6, 8), 2-я Куземетьевская (дома № 30, 38), 4-я Куземетьевская (дом № 4) до лесных насаждений	(ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; приложение 1* п. 5* СНиП 2.07.01-89*).	20.03.2024	
32	Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 x 15 метров, улицы: 1-я Куземетьевская, 2-я Куземетьевская, 3-я Куземетьевская, 4-я Куземетьевская (дома № 1-13), 5-я Куземетьевская	п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9* СНиП 2.07.01-89*	20.03.2024	
33	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 63 Феде-	20.03.2024	

	ситуации, пожаре	рального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение № 8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
Жилой массив «Займище»				
34	В завершении ул. Майкопская с цифровым обозначением и дополнительным буквенным обозначением домов, не имеются площадки для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 x 15 метров с твердым покрытием	ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9* СНиП 2.07.01-89*; п. 75 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	20.03.2024	
35	Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 x 15 метров, улицы: Лучевая - Садовая, Садовая	ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9* СНиП 2.07.01-89; п. 75 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	20.03.2024	
36	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение № 8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2024	
Жилой комплекс «Салават Купере»				
37	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности» (ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение № 8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	20.03.2024	

Жилой массив «Ягодная слобода»

38	Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техника, размером не менее чем 15 x 15 метров, улицы: Одноэтажная, Петрова Малая Крыловка, Межевая, Гончарова, Тургенева, Кольцова	(ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9* СНиП 2.07.01-89*; п. 75 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	20.03.2024	
39	Не в полной мере обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, пожарным гидрантам, а именно отсутствует твердое покрытие по всем улицам	(ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 71 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	20.03.2024	
Приволжский район				
Жилой массив «Петровский»				
40	Противопожарные расстояния от границ приусадебных участков городских поселений с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет менее 15 метров с северной, южной, западной, восточной сторон (ул. Сквозная, ул. Сосновая, ул. Конечная, ул. Советская, ул. Лесная)	ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ: прил. 1* п.5* СНиП 2.07.01-89*, п. 4.14 СП 4.13130.2013	20.03.2024	
41	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации	20.03.2024	
42	У гидрантов (водоисточников) по улицам ул. Сосновая у домов № 1, 2, 5, 9, ул. Сквозная, у домов № 1, 6 ул. 40 лет Победы, у дома 11, а также по направлению движения к ним не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий), на которых должны быть нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника	п. 48 Правила противопожарного режима и Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479, п. 8.6 СП 8.13130.2009	20.03.2024	
Жилой массив «База отдыха Эдем» ул. База отдыха Эдем				
43	Отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы)	ст.62, ст. 63. ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ; п.4.1 СП 8.13130.2009 п. 75, Правил противопожарного режима в Рос-	20.03.2024	






		сийской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479		
44	Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями	п. 74 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09,2020 г. №1479	20.03.2024	
45	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №N 79 "Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации»	20.03.2024	
Жилой массив «Татваленка»				
46	Отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы)	ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ: п.4.1 СП 8.13130.2009, п. 75. прил. 9 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1 4 7 9	20.03.2024	
47	Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями	п. 74 правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479,	20.03.2024	
48	Не в полной мере обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, а именно отсутствует твердое покрытие по всем улицам	ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 48, п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479;	20.03.2024	
49	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	20.03.2024	

		требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации"		
Жилой массив «Плодопитомник»				
50	Противопожарные расстояния от границ приусадебных участков городских поселений с однодвухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет менее 15 метров с южной стороны;	ст. 69 Федерального закона от 22.07 2008 г. №123-ФЗ; прил. 1* п.5* СНиП 2.07.01-89*: п. 4.14 СП 4.13130.2013;	20.03.2024	
51	Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками противопожарного водоснабжения, а именно не на всех улицах установлены пожарные гидранты по ул. Липки, Купле, Листопадная, Кедровая, Жимешле, Раушан, Каенлы, Уртак, Газовая, Алтан, Жасминная	ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ; п.4.1 СП 8.13130.2009 п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479;	20.03.2024	
52	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12 1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2024	
Советский район				
жилой массив «Большие Дербышки»				
53	Допускается использование противопожарных расстояний для складирования сгораемых материалов по адресам: ул. Кооперативная, 30, 28, 37, Советская, 16, 9, 6, ул. Заречная, 9, 31, между домами Заречная, 10 и 23	(Правила противопожарного режима в РФ п.74).	20.03.2024	
54	Не в полном объеме созданы минерализованные полосы по периметру жилого	(п. 78 Правил противопожарного режима в РФ).	20.03.2024	

<p>массива, граничащего с лесничеством</p>	<p>Общая протяженность созданных минерализованных полос составляет 11 км. Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлены общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны. Ст. 76 главы 17 данного Федерального закона предусматривает, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут. (Ввиду наличия ж/д переезда время прибытия превышает 10 минут).</p>		
--	---	--	--


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

<p>Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району г. Казани «Восход» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Давлетшин Д.Р.</p>	
<p>Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району г. Казани «Московский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Частухина А.С.</p>	
<p>Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Ямалеев Т.Р.</p>	
<p>Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Бубекова Д.А.,</p>	
<p>Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району г. Казани «Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рахматуллин Артур Рафикович</p>	

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Сафин Р.Г.	 
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району г. Казани «Советский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рахимуллин А.Ф.	

Предписание для исполнения получил(а):
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования
г. Казани Р. Г. Гафаров
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)