

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому
и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Ленина, 32, г. Кукмор, Республика Татарстан, 422110, (884364) 3-37-47
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

с. Лубяны
(место составления акта)

«19» апреля 2023 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 12

«19» апреля 2023 г. по адресу: РТ, Кукморский район, с. Лубяны, ул. Школьная д. 18
(осуществляющий свою деятельность на территории с. Лубяны, с. Сердоусь и с. Чулыгино)
(место проведения проверки)

На основании: распоряжении начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы
Яппарова Н.Г. № 12 от 05.04.2023 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее - при наличии), должности руководителя,
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Лубянского сельского исполнительного комитета

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Дата и время проведения проверки:

"14" апреля 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

"19" апреля 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

Тежикова Гузалия Фаритовна - руководитель Лубянского сельского исполнительного
комитета, вх№1 от 06 апреля 2023 г.

(фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа
власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку: Старший дознаватель МОНД и ПР по
Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
капитан внутренней службы Каримуллин Ф.Ф.; инспектор МОНД и ПР по

Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
лейтенант внутренней службы Шафигуллин Ф.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **Тежикова Гузалия Фаритовна** -

руководитель Лубянского сельского исполнительного комитета

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) – Тежикова Г.Ф.

Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте Сердоусь в радиусе 200 метров от населённого пункта (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») – Тежикова Г.Ф.

Конструкция дорожной одежды в населенные пункты с. Чулыгино и с. Сердоусь не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; Свод Правил 4.13130.2013 п. 8.9) – Тежикова Г.Ф.

В населенных пунктах с. Чулыгино и с. Сердоусь не имеется звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре (Приложение №8 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») – Тежикова Г.Ф.

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») – Тежикова Г.Ф.

Населённый пункт не имеет противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров, исключаяющие возможность распространение огня при лесных пожарах на здания и сооружения. (Требование п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») – Тежикова Г.Ф.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 12/1 от 19.04.2023

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): **Тежикова Гузалия Фаритовна** - руководитель Лубянского сельского исполнительного комитета

иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

"19" апреля 2023 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)