

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому  
и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Ленина, 32, г. Кукмор, Республика Татарстан, 422110, (884364) 3-37-47  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

**Предписание № 12/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Лубянскому сельскому исполнительному комитету**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения начальника начальника МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 12  
(наименование органа ГПН)

от "05" апреля 2023 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. "14 апреля 2023 г., с 10 ч.  
00 мин. по 11 ч. 00 мин. «19» апреля 2023 г., старшим дознавателем МОНД и ПР по  
Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России Каримуллиным Фархадом  
Фаридовичем; инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным  
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Шафигуллиным Фаизом Минефаилевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

проведена проверка территории Лубянского сельского исполнительного комитета  
находящейся по адресу: РТ, с. Лубяны ул. Школьная д.18 Кукморского  
района РТ, осуществляющий свою деятельность на территории с. Лубяны, с. Сердоусь, с.  
Чулыгино, Лубянского сельского исполнительного комитета

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес  
объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с руководителем Лубянского сельского исполнительного комитета Тежиковой  
Гузалия Фаритовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пр ед пи са ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении  (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5



1.	Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.	Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023))	01.06.2023г	
2.	Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоемов (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте Сердоусь в радиусе 200 метров от населённого пункта.	При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).	01.06.2023г	
3.	Конструкция дорожной одежды в населенные пункты с. Чулыгино и с. Сердоусь не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей	Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; Свод Правил 4.13130.2013 п. 8.9)	01.06.2023г	
4.	В населенных пунктах с. Чулыгино и с. Сердоусь не имеется звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре	В населенных пунктах подтвержденных угрозе лесному пожару необходимо наличие звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре (Приложение №8 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)	01.06.2023г	
5.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») – Тежикова Г.Ф.	01.06.2023г	



6.	Населённый пункт не имеет противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров, исключающие возможность распространения огня при лесных пожарах на здания и сооружения.	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры (Требование п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»))		
----	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший дознаватель*

*МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР*

*УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ*

*капитан внутренней службы*

*Каримуллин Ф.Ф.*

(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному  
надзору)

"19" апреля 2023 г.

*Инспектор*

*МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР*

*УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ*

*лейтенант внутренней службы*

*Шафигуллин Ф.М.*

(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному  
надзору)



"19" апреля 2023 г.

Предписание для исполнения получила:

  
(подпись)



"19" апреля 2023 г.

Руководитель Лубянского сельского  
исполнительного комитета Тежикова Г.Ф.  
(должность, фамилия, инициалы)

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.