

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Бугульминскому муниципальному району Республики Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"28" апреля 2023 г., 16 час. 00 мин. N 9
(дата и время составления акта)

Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Красноармейская, 26
(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

Плановой, выездной

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бугульминскому муниципальному району Республики Татарстан, Соборновым Владимиром Сергеевичем, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)162305868232

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках 006 - Федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Земляков Игорь Юрьевич, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бугульминскому муниципальному району Республики Татарстан

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, помещения, сооружения, территории, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Татарстан, Бугульминский район, с.М.Бугульма, ул.Совхозная, д.7б.

7. Контролируемые лица:

Исполнительного комитета Восточного сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Бугульминский район, с.М.Бугульма, ул.Совхозная, д.76.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "25" апреля 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "28" апреля 2023 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

40 час. 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "25" апреля 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "28" апреля 2023 г., 16 час. 00 мин.

Республика Татарстан, Бугульминский район, с.М.Бугульма, ул.Совхозная, д.76.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол осмотра б/н от 28.04.2023г.,

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос

в следующие сроки:

с "25" апреля 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "28" апреля 2023 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Республика Татарстан, Бугульминский район, с.М.Бугульма, ул.Совхозная, д.76.

по результатам которого составлен:

протокол опроса б/н от 28.04.2023г.,

3) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с "25" апреля 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "28" апреля 2023 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Республика Татарстан, Бугульминский район, с.М.Бугульма, ул.Совхозная, д.76.

по результатам которого составлен:

письменные объяснения б/н от 28.04.2023г.

4) истребование документов

в следующие сроки:

с "25" апреля 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "28" апреля 2023 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Республика Татарстан, Бугульминский район, с.М.Бугульма, ул.Совхозная, д.76.

по результатам которого : получены документы 28.04.2023г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) инструкция о мерах пожарной безопасности с учётом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений;
- 2) информация о допуске лиц к работе на объекте защиты после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования);
- 3) распорядительный документ о порядке и сроках обучения лиц мерам пожарной безопасности (с учётом требований нормативных правовых актов Российской Федерации);
- 4) информация об обеспечении не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании;
- 5) информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений);
- 6) информация о запрете курения на территории и в помещениях объекта;
- 7) информация по организации обеспечения категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения;
- 8) проектные решения в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций;
- 9) документация о проверке состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки, информация о проведении проверки не реже 1 раза в год), акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения;
- 10) информация по организации устранения повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций (в случае его проведения по устранению); в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ информация об организации по обеспечению проведения повторной обработки конструкций или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности;
- 11) проектная документация, выполненная в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности по изменениям, связанным с устройством систем противопожарной защиты;
- 12) информация по организации не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний;
- 13) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- 14) информация о нормативном количестве одновременно находящихся людей в помещениях и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре (при отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека);
- 15) проектные решения (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности);
- 16) документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, в том числе к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации;

- 17) распорядительный документ по наличию или отсутствию на объекте защиты, установления особого режима содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности);
- 18) информация по расчету и обеспечению исправных ручных электрических фонарей (из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного) и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного);
- 19) информация о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации (проверка проводится 1 раз в год);
- 20) техническая документация изготовителя на электронагревательные приборы (другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания);
- 21) информация по обеспечению проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре (согласно технической документации изготовителя);
- 22) информация по определению порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, а также соответствующие акты (такие работы проводятся не реже 1 раза в год);
- 23) информация по обеспечению исправности, своевременного обслуживания, в том числе и ремонт наружного водопровода противопожарного водоснабжения, находящегося на территории, и внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (проведение их проверок в части водоотдачи проводится не реже 2 раз в год весной и осенью);
- 24) информация по обеспечению укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек;
- 25) информация по организации работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (работы осуществляются с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты);
- 26) проектные решения и (или) специальные технические условия при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности; регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, противопожарной защиты (с учётом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем);
- 27) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе систем, и результаты пусконаладочных испытаний систем; информация об эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), (при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке);
- 28) информация о привлекаемых организациях или индивидуальных предпринимателях, имеющие специальное разрешение (если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности;
- 29) инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты;
- 30) информация по обеспечению первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), соблюдения сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований, установленные: Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ-69); Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123); постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР), а именно:

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
<p>* в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений ФЗ-123 – указываем ч. 4 ст. 4 ФЗ-123 (за исключением положений ст. 64, ч. 1 ст. 82, ч. 7 ст. 83, ч. 12 ст. 84, ч. 1_1 и 1_2 ст. 97 ФЗ-123), ссылкой на Свод правил (с указанием пункта), который не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу ФЗ-123; - объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу после вступления ФЗ-123 - указываем ч. 3 ст. 4 и профильную статью ФЗ-123 ссылкой на соответствующий Свод правил (с указанием пункта). <p style="text-align: center;">(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:</p>		

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:


- 1) протокол осмотра б/н от 28.04.2023г.,
- 2) протокол опроса б/н от 28.04.2023г.,
- 3) письменные объяснения б/н от 28.04.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бугульминскому муниципальному району Республики Татарстан, Земляков И.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку


(подпись)

 Земляков И.Ю.