

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066. (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Муслимовскому  
и Сармановскому муниципальным районам Республики Татарстан  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Колхозная, 19, с. Муслимово, Республика Татарстан, 423970, (85556) 4-38-05  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

### Предписание N 4/1/4

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

Исполнительному комитету Мелля-Тамакского сельского поселения Муслимовского

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного  
муниципального района Республики Татарстан, законному представителю – руководителю  
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при  
исполнительного комитета **Насифуллине Рузиле Радиковне**

наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта  
защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Муслимовскому и  
Сармановскому муниципальным районам РТ по пожарному надзору N 4 от "18" апреля 2023 года.  
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" заместителем  
начальника МОНД и ПР по Муслимовскому и Сармановскому муниципальным районам УНД и ПР  
ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Идиятовым Ильнаром  
Ильшатовичем в период 20 апреля 2023 г. проведена внеплановая, выездная проверка  
исполнительного комитета Мелля-Тамакского сельского поселения Муслимовского муниципального  
район РТ по адресу: РТ, Муслимовский муниципальный район, д. Нарат-Асты, с. Мелля-Тамак, ул.  
Кооперативная, д. 45.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного  
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,  
органов местного самоуправления)

совместно с Вами

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц,  
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Деревня Нарат-Асты не обеспечено источником	ст. 68 часть 1 и 2 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018)	04.09.2023 г.	



	наружного противопожарным водоснабжения: наружной водопроводной сетью с пожарными гидрантами.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. ч. 2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) противопожарные резервуары.		
2.	Водонапорная башня в деревне Нарат-Асты не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года.	п. 53 ППР в РФ Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.	04.09.2023 г.	
3.	На территориях общего пользования Муслюмовского СП, д. Нарат-Асты и вне границ населенного пункта, не проведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы.	п. 67. ППР в РФ Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы	04.09.2023 г.	

Необходимо предоставить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.




заместитель начальника МОНД и ПР по Муслимовскому и  
Сармановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ  
МЧС России по РТ Идиятов И.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«20» апреля 2023 г.



  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Идиятов  
(подпись)

Руководитель ЧК Мещеряков Р.Р.  
своего посещения Идиятов И.И.  
(должность, фамилия, инициалы)

«20» апреля 2023 г.

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.