

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Верхний Услон, ул. Автодорожная, 3

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского
муниципального района Республики Татарстан

«19» апреля 2023 г.

с.Верхний Услон

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнеуслонского района Республики Татарстан по пожарному надзору – начальника отделения НД и ПР Верхнеуслонского района УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 5 от «10» апреля 2023 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «17» апреля 2023 г. по 11 ч. 00 мин. «19» апреля 2023 г. с 10ч 00 мин по 12 ч.00 мин старшим инспектором ОНД и ПР по Верхнеуслонского УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Илаловой Л.И., проведена внеплановая проверка в отношении исполнительного комитета Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
с.Пустые Моркваши				
1.	У имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним, не установлены соответ-	(п. 48) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; (ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях	01.08.2023	

	<p>ствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесёнными цифрами, указывающими расстояние до водисточника.</p>	<p>пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»).</p>		
2.	<p>Вокруг территории населенного пункта подверженный угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров не создано (обновлена) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.</p>	<p>(п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (изменениями от 24.10.2022).</p>	01.08.2023	
3.	<p>На территории населенного пункта не произведена своевременная уборка сухой растительности и покос травы.</p>	<p>(п.67 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020</p>	01.08.2023	
<p>пос. Никольский:</p>				
4.	<p>1. Вокруг территории населенного пункта подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров не создано (обновлена) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.</p>	<p>(п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (изменениями от 24.10.2022).</p>	01.08.2023	
5.	<p>2. На территории населенного пункта не произведена своевременная уборка сухой растительности и покос травы.</p>	<p>(п.67 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020).</p>		
6.	<p>Населенный пункт недостаточно оборудован</p>	<p>(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического</p>	01.08.2023	

	наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений	регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»).		
Покровка				
7.	Вокруг территории населенного пункта подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров не создано (обновлена) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.	(п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (изменениями от 24.10.2022)	01.08.2023	
8.	На территории населенного пункта не произведена своевременная уборка сухой растительности и покос травы.	(п.67 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020).	01.08.2023	
9.	Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»).	01.08.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по
Верхнеуслонскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Мардегалимов Л.Р.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)

«19» апреля 2023 г.



Предписание для исполнения получил:
Глава Исполнительного комитета
Набережно-Морквашского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района
Республики Татарстан
Гаязов Ильнур Хазинурович
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 19 » 04 2022 г.