

Отделение НД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД
и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

с.Верхний Услон
(место составления акта)

"19" апреля 20 23 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№5

По адресу/адресам: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.
Набережные Морквашы, ул. Красавина, д. 40.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 5 от 10.04.2023 начальника отделения
НД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ Мардегалимова Л.Р.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)
документарная/выездная

Исполнительного комитета Набережно-Морквашская сельского
поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики
Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"17" 04 2023 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

"19" 04 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность 2 дня / 4 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Акт составлен: отделением НД и ПР по Верхнеуслонскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель Исполнительного комитета Набережно-Морквашская
сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района
Республики Татарстан Гаязов Ильнур Хазинурович

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отделения НД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Илалова Л.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель Исполнительного комитета Набережно-Морквашская сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Гаязов Ильнур Хазинурович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуальной предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

с. Пустые Моркваши

1. У имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесёнными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника. (п. 48) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; (ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»).

2. Вокруг территории населенного пункта подверженный угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров не создано (обновлена) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. (п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (изменениями от 24.10.2022)).

3. На территории населенного пункта не произведена своевременная уборка сухой растительности и покос травы. (п.67 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020

пос. Никольский:

1. Вокруг территории населенного пункта подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров не создано (обновлена) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. (п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (изменениями от 24.10.2022)).

2. На территории населенного пункта не произведена своевременная уборка сухой растительности и покос травы. (п.67 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020).
3. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»).

д. Покровка

1. Вокруг территории населенного пункта подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров не создано (обновлена) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. (п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (изменениями от 24.10.2022)
2. На территории населенного пункта не произведена своевременная уборка сухой растительности и покос травы. (п.67 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020).
3. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: начальник отделения НД и ПР
по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России
по РТ Мардегалимов Л.Р.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Руководитель Исполнительного комитета Набережно-Морквашская сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Гаязов Ильнур Хазинурович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 19 " 04 2023 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)