

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

(форма ФЛ)

Юридический адрес: 420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 50. Почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1  
Адрес отдела надзорной деятельности: Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Горького, 41, 422610

ПРОТОКОЛ № 0330-2021-0137  
об административном правонарушении

«30» ноября 2021г.

Населенный пункт г. Лаишево

(место составления протокола)

Я, государственный инспектор По Лаишевскому району по пожарному надзору

заместитель начальника ОНДиПР по Лаишевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Гарафутдинов Ислам Равилевич

(должность, фамилия, имя, отчество, сотрудник, правомочного составлять протокол)

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что гражданин, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Фетилина Валентина Ивановна
2. Дата и место рождения 08.05.1967 г.р., д. Кунтечи Лаишевского района Татарской АССР
3. Гражданство РФ
4. Место работы, службы или учебы МУ ИК ОРЛОВСКОГО СП Лаишевского МР РТ, ИНН 1624009334. 422629, РТ, Лаишевский район, д. Орел, ул. ОЛИМПИЙСКАЯ, 2, А (д. Орёл; п. Троицкий; п. Соколовка; д. Чистое Озеро)  
(наименование предприятия или учреждения, адрес)
5. Занимаемая должность Руководитель Зароботная плата в месяц 19000 Рублей
6. Место жительства РТ, Лаишевский район, д. Орел, ул. Строительная, дом 8, кв. 8
7. Место регистрации РТ, Лаишевский район, д. Орел, ул. Строительная, дом 8, кв. 8
8. Семейное положение вдова на иждивении нет человек
9. Иные сведения СНИЛС 029-681-058 76 сотовый телефон 89053760545 в СМС отбесшеселел сошлияя ст  
(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почётные, воинские и др. звания, др. сведения)
10. Документ, удостоверяющий личность паспорт 9210 №140739 выдан 29.05.2012 года отделением УФМС России по РТ в Лаишевском районе

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что Со слов не привлекался

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479

(указывается полное наименование правил, норм, стандартов пожарной безопасности)

Ответственность, за которое предусмотрена частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

а именно: «30» ноября 2021 года в 09 Час 00 Мин

в населенном пункте Орловское СП на объекте На территории Орловского СП

в помещении

Нарушил: предписания от 07.04.2020 года №22/1/1-10, предписания от 14.05.2021 года №31/1/1-9, а именно:

**Общие замечания по сельскому поселению:**

1. Не проводится работа по первичным мерам пожарной безопасности «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний» ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; ст.14 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ
2. На территории сельского поселения отсутствует добровольная пожарная охрана, тем самым нарушается пункт 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. (пункт 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
3. На территории сельского поселения отсутствует пожарное депо, тем самым нарушается пункт 2 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. (пункт 2 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

мент о требованиях пожарной безопасности");

4. На территории сельского поселения не исполняются полномочия органа местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов, а именно: - создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах (статья 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности");

**д. Орёл:**

5. Ни на одной водонапорной башне не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения». (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53);
6. В центральной части населенного пункта отсутствуют наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами (противопожарный водопровод для целей наружного противопожарного водоснабжения) ст.68; 62; 63 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; ст.14 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ

**п. Троицкий:**

7. На водонапорной башне не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения». (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53);

**п. Соколовка:**

8. Отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре «На территории поселений и городских округов обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии п. 7 ст.63 ФЗ-№123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

**д. Чистое Озеро:**

9. Пожарный гидрант смонтирован слишком высоко и замерзает в зимний период - Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.48);

(указывается существо правонарушения, пункты стандартов, норм, правил)

Факт правонарушения удостоверяют свидетели:

1. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)
- \_\_\_\_\_ (адрес места жительства)
- \_\_\_\_\_ (адрес места жительства)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи свидетелей: \_\_\_\_\_

Потерпевший (физическое или юридическое лицо): \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, либо наименование юридического лица, юридический адрес)

Потерпевшему разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и он извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Подпись потерпевшего: \_\_\_\_\_

Подпись лица, составившего протокол: \_\_\_\_\_

С протоколом ознакомлен, мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Выписка из статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; обжаловать процессуальные действия лица, уполномоченного составлять протокол; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом»). При этом мне разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным

Подпись И.И.И.

Объяснения и замечания по содержанию протокола лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

*с содержанием протокола составлены, прилагаются к нему на отдельном листе*  
иные сведения, необходимые для разрешения дела: *ис. 36, отсутствие признаков правонарушения* (подпись)

К протоколу прилагается:

1.

(приказ о назначении ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности)

(перечень прилагаемых документов и вещей)

Вы приглашаетесь для рассмотрения дела об административном правонарушении

к \_\_\_\_\_ часам « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

по адресу: \_\_\_\_\_

В случае не явки на рассмотрение административного дела в указанный срок без уважительной причины (причина подтверждается документально) или при отсутствии с Вашей стороны ходатайства об отложении рассмотрения дела, дело об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 25.1, статьей 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 15 дней будет рассмотрено без Вашего участия.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

Время: \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин

Подпись приглашенного

*И.И.И.*

Копию протокола получил:

*И.И.И.*

(подпись)

30 11 2021 года

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

Время: \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин

Подпись судьи принявшего протокол \_\_\_\_\_