

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республики Татарстан, 420098
(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республики Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, тел. доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Заинскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Автозаводская 11А, г. Заинск, Республика Татарстан, 423520, т.(885558) 6-78-02

Предписание №2304/18-16/8-В/ПВП
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Исполнительный комитет Светлоозерского сельского поселения
Заинского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Заинского района Республики Татарстан по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по Заинскому муниципальному району А.В. Кириллова №2304/18-16/8-В/РВП от «18» апреля 2023 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, ст. 77 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ в период с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «20» апреля 2023 г., с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин. «28» апреля 2023 г. проведена внеплановая, выездная проверка начальником ОНД и ПР по Заинскому муниципальному району Кирилловым Андреем Валентиновичем, заместителем начальника ОНД и ПР по Заинскому муниципальному району Хабибуллиним Айдаром Талгатовичем в отношении Исполнительного комитета Светлоозерского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, Заинский район, с. Светлое Озеро совместно с руководителем Исполнительного комитета Светлоозерского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан Мухтаровым З.З.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Населенный пункт Светлое Озеро не обеспечен	ст.68 Федерального закона №123-ФЗ от 22.06.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.04.2024 г.	

	источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями			
2.	Не созданы до начала пожароопасного периода вокруг населенного пункта Светлое Озеро противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров	п. 70 Правил противопожарного режима в РФ	21.05.2023 г.	
3.	На территориях общего пользования, расположенных в границах населенного пункта, не производится своевременная уборка сухой растительности и покос травы	п. 67 Правил противопожарного режима в РФ	21.05.2023 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР
по Заинскому муниципальному району
майор внутренней службы Кириллов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«28» апреля 2023 г.

Заместитель начальника ОНД и ПР
по Заинскому муниципальному району
майор внутренней службы Хабибуллин А.Т.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«28» апреля 2023 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«28» апреля 2023 г.



(должность, фамилия, инициалы)