

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (84345) 2-46-20  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### Предписание № 09/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

### Исполнительному комитету Амзинского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, подполковника внутренней службы  
Юсупова Р.Р.В., № 09 от 14.04.2023г

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 16 ч 00 мин.

"19" апреля 2023 г. по 17 ч 00 мин. "19" апреля 2023 г. проведена проверка

Талиповым Альмарисом Ниязовичем, старшим инспектором МОНД и ПР по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ на территории ИК

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Амзинского сельского поселения Нурлатского муниципального

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,

района РТ, расположенный по адресу: РТ, с. Новая Амзя ул. Ленина, д. 12

органов местного самоуправления)

совместно с руководителем исполнительного комитета Амзинского сельского поселения  
Нурлатского муниципального района РТ Сафиуллиной Анисой Фаизовны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
Населённый пункт Кзыл Юл				

1.	Руководитель сельского поселения не обеспечивает населенный пункт в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.	(Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).	01.04.2024г	
2.	Водонапорная башня на территории населенного пункта не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года.	Требование п.53 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479).	01.04.2024г	
3.	Не предусмотрена автономная резервная источник электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни.	Требование п.53 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)	01.04.2024г	
4.	Не оборудовано звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре на территории населённого пункта Кзыл Юл.	Требование ст.6.63.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).	01.04.2024г	
5.	Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории населенного пункта от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы.	Требование п. 67 и п.73 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479).	01.04.2024г	
6.	Населённый пункт не имеет противопожарные минерализованные полосы, исключаящие возможность распространение огня при лесных пожарах на здания и сооружения.	Требование п. 70 и п.74 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479).	01.04.2024г	

7.	Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоемов (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте Кзыл Юл в радиусе 200 метров от населённого пункта.	Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 года).	01.04.2024г	
----	---	--	-------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор  
МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому МР  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
майор внутренней службы  
Талипов А.Н.*

(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному  
надзору)

"19" апреля 2023 г.



(подпись)  
М.Л.П. <\*>

Предписание для исполнения получил:



*Руководитель ИК Амзинского сельского  
поселения Нурлатского МР РТ  
Сафиуллина Аниса Фаизовна*

(должность, фамилия, инициалы)

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.