

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (84345) 2-46-20
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

с. Мамыково

(место составления акта)

«20» апреля 2023 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 10

«20» апреля 2023 г. по адресу: РТ, Нурлатский муниципальный район, с. Мамыково, ул.
Тельмана д. 47

(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения Начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, подполковника внутренней службы Юсупова Р.Р.В., № 10 от 14.04.2023 г.*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена **внеплановая** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Исполнительный комитет Мамыковского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Дата и время проведения проверки:

"20" апреля 2023 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *Межрайонный отдел НД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ*

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

Рыжков Валерий Вениаминович - *руководитель исполнительного комитета Мамыковского сельского поселения Нурлатского муниципального района РТ*

(фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо (а), проводившее (-ие) проверку: *старший инспектор МОНД и ПР по*

Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Шайхутдинов Т.Х.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: **Рыжков Валерий Вениаминович** -

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
руководитель исполнительного комитета Мамыковского сельского поселения Нурлатского
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
муниципального района РТ

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых
актов):

Населённый пункт Бутаиха

**Руководитель сельского поселения не обеспечивает населенный пункт в достаточном
количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.** (Требование
ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
(часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г. ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ).

**Водонапорная башня на территории населенного пункта не приспособлена для
забора воды пожарной техникой в любое время года.** Требование п.53 «Правил противопожарного
режима в Российской Федерации» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г.
№ 1479)

**Не предусмотрена автономная резервная источник электроснабжения для
обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни.** Требование п.53 «Правил
противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)

**Не оборудовано звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре на
территории населенного пункта Бутаиха.** (Требование ст.6.63.68 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с
12.07.2012г. ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ).

**Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории населенного
пункта от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не
организовано регулярный покос травы.** Требование п. 67 и п.73 «Правил противопожарного режима в
Российской Федерации» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479).

**Населённый пункт не имеет противопожарные минерализованные полосы,
исключающие возможность распространение огня при лесных пожарах на здания и
сооружения.** Требование п. 70 и п.74 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479).

**Руководителем сельского поселения не устроены подьезды с площадками (пирсами) с
твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных
автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного
водоснабжения, естественных или искусственных водоисточников (реки, озера,
бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте Бутаиха в радиусе 200
метров от населённого пункта.** (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 года).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления),
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, внесена:



(подпись проверяющего)





(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) : **Рыжков Валерий Вениаминович** - *руководитель исполнительного комитета*
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
Мамыковского сельского поселения Нурлатского муниципального района РТ
иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления),
его уполномоченного представителя)

"20" апреля 2023 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)