

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отделение НД и ПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
Ул. Чистопольская д.1 «В», п.г.т Алексеевское, Республика Татарстан, 422900, (84341)2-60-97

с. Шумбут  
(место составления акта)

«25» апреля 2023 года  
(дата составления акта)

14 час. 05 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
N 7

По адресу/адресам Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, Шумбутское сельское поселение, д. Шестая Речка, п. Камский.  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ на проведение выездной внеплановой проверки № 7 от «14» апреля 2023 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Исполнительного комитета Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан**  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:  
«25» апреля 2023 г. с 12 час.00 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (2 часа 00 минут)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  
Межрайонным отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы)  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель Исполнительного комитета Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Сергеев Николай Егорович, 14.04.2023 г. 10:20 мск.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:  
Старший инспектор межрайонного отделения НД и ПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД ПР ГУ МЧС России по РТ старший лейтенант внутренней службы Гречанюк Алексей Михайлович

**При проведении проверки присутствовали:**

Руководитель Исполнительного комитета Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Сергеев Николай Егорович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

д. Шестая Речка
В д. Шестая Речка по направлению к водоисточникам не установлен указатель (из светоотражающих покрытий). п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479), п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
Территория д. Шестая Речка не обеспечена нормативным противопожарным водоснабжением для тушения пожара в любое время года. - п. 75 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479), Статья 19. Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Ст.62 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
В д. Шестая Речка у водоисточников нет подъезда с площадкой (пирсом) для установки пожарных автомобилей в любое время года с твердым покрытием размером 12м. х 12м - п. 75 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479), п.9.4. Свод правил СП 8.13130-2009 года «Системы противопожарной защиты. ст. 98 п. 8 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В д. Шестая Речка не организована очистка территорий от сухой растительности - п. 73 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).
В д. Шестая Речка не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, валежника, на полосе шириной не менее 10 метров от леса и отсутствует противопожарная минерализованная полоса от лесного массива до строений - п. 70 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).
п. Камский
В п. Камский по направлению к водоисточникам не установлен указатель (из светоотражающих покрытий). п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479), п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
Территория п. Камский не обеспечена нормативным противопожарным водоснабжением для тушения пожара в любое время года. - п. 75 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479), Статья 19. Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Ст.62 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
В п. Камский у водоисточников нет подъезда с площадкой (пирсом) для установки пожарных автомобилей в любое время года с твердым покрытием размером 12м. х 12м - п. 75 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479), п.9.4. Свод правил СП 8.13130-2009 года «Системы противопожарной защиты. ст. 98 п. 8 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В п. Камский не организована очистка территорий от сухой растительности - п. 73 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).
В п. Камский не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, валежника, на полосе шириной не менее 10 метров от леса и отсутствует противопожарная минерализованная полоса от лесного массива до строений - п. 70 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).
В п. Камский отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (демонтирована на ремонт). Статья 19. Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

--

выявлены факты невыполнения предписания а именно:

--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

---

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор межрайонного отделения НД и ПР по  
Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам  
УНД ПР ГУ МЧС России по РТ старший лейтенант вн. службы  
А.М. Гречанюк



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Руководитель Исполнительного комитета Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского  
муниципального района Республики Татарстан Сергеев Николай Егорович

---

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» апреля 2023 г.



---

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

---