

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Управление надзорной деятельности и ПР МЧС России по РТ**  
(наименование территориального органа МЧС России)  
ул. Ф. Яруллина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-70  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
**Отделение надзорной деятельности и ПР по Тукаевскому муниципальному району РТ**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Железнодорожников, 79, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423806,  
(8552) 46-80-09  
(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 1/1/001**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Исполнительного комитета Нижнесууксинского сельского поселения**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
Тукаевскому муниципальному району по пожарному надзору № 1 от 17.04.2023 г., ст. 6 Феде-  
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период;  
(наименование органа ГПН)

с 10 час. 00 мин. «20» апреля 2023 года до 10 час. 00 мин. «21» апреля 2023 года,  
проведена проверка;

Инспектором отделения надзорной деятельности и ПР по Тукаевскому муниципальному району  
РТ Юдахиным Сергеем Алексеевичем, Тукаевский муниципальный район, Нижнесууксинское  
СП, д. Новый Мусабай

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего  
(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Ихсановым Флером Гаязовичем, руководителем исполнительного комитета Ниж-  
несууксинского сельского поселения

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требова- ний пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного наруше- ния	Содержание пункта (абзац пункта) и наименова- ние нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования по- жарной без- опасности	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1.	Не произведена очистка террито- рии д. Новый Мусабай от горю- чих отходов, мусора, тары и сухой растительности	<b>п. 73</b> <b>Пост. № 1479 от 16.09. 2020 г.,</b> <b>Правила противопожарного</b> <b>режима в РФ,</b>	<b>03 мая</b> <b>2023 года.</b>	
2.	Не соответствует установленным нормам минерализованная полоса по периметру д. Новый Мусабай	<b>п. 70</b> <b>Пост. № 1479 от 16.09. 2020 г.,</b> <b>Правила противопожарного</b> <b>режима в РФ,</b>	<b>03 мая</b> <b>2023 года.</b>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обяза-  
тельным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с  
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устране-  
ния физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном зако-

подательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков

или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Тукаевскому  
муниципальному району Юдахин С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«21» апреля 2023 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«24» апреля 2023 г.

Руководитель исполнительного комитета  
Ихсанов Флер Гаязович

(должность, фамилия, инициалы)



\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору