

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отделение НД и ПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

Ул. Чистопольская д.1 «В», п.г.т Алексеевское, Республика Татарстан, 422900, (84341)2-60-97

**ПРЕДПИСАНИЕ № 6/1/6**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара  
Исполнительному комитету Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского  
муниципального района Республики Татарстан**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам по пожарному надзору № 6 от "14" апреля 2023 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "25" апреля 2023 г. по 11 ч 00 мин. "25" апреля 2023 г., старшим инспектором межрайонного ОНД и ПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Гречанюк Алексеем Михайловичем, проведена внеплановая выездная проверка в соответствии с исполнением протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу «О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2023 году» от 08.02.2023 утвержденного Президентом Российской Федерации от 14.02.2023 №Пр-267, Исполнительного комитета Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, расположенной по адресу: РТ, Рыбно-Слободский муниципальный район, Урахчинское сельское поселение, д. Наратлы. Совместно с руководителем Исполнительного комитета Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Гараевым Федаилем Махмутовичем.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	В д. Наратлы у водосточников нет подъезда с площадкой (пирсом) для установки пожарных автомобилей в любое время года с твердым покрытием размером 12м. x 12м.	п. 75 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479). При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водосточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения." п.9.4. Свод правил СП 8.13130-2009 года «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного снабжения. Требования пожарной безопасности. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. ст. 98 п. 8 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к градириям, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из	До 01.04.2024 г.	

		которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.		
2	В д. Наратлы не организовано очистка территорий от сухой растительности.	п. 73 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479). Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	До 01.04.2024 г.	
3	Не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, валежника, на полосе шириной не менее 10 метров от леса и отсутствует противопожарная минерализованная полоса от лесного массива до строений в д. Наратлы.	п. 70 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479). В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.	До 01.04.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору **в апреле месяце 2024 г.**

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

Собственники имущества;

Руководители федеральных органов исполнительной власти;

Руководители органов местного самоуправления;

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старший лейтенант внутренней службы Гречанюк Алексей Михайлович.

«25» апреля 2023 г.

Предписание для исполнения получил: Законный представитель юридического лица, руководитель Исполнительного комитета Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Гараев Федаил Махматович.

«25» апреля 2023 г.