

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по

Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Высокогорский район, с.Высокая Гора, ул. Энергетиков 15, (84365) 3-34-04,

Email:ond.po\_vmr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 37/1/10

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Большековалинского сельского поселения Высокогорского муниципальному району Республики Татарстан

«10» мая 2023 г.

с.Высокая Гора

Во исполнение распоряжения начальника отделения НД и ПР по Высокогорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 37 от «02» мая 2023 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «10» мая 2023 г. по 15 ч. 00 мин. «10» мая 2023 г. проведена внеплановая проверка инспектором ОНД и ПР по Высокогорскому району лейтенантом внутренней службы Рамазановым Р.И. в отношении исполнительного комитета Большековалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
д. Малые Ковали:				
1.	Обеспечить подъездные пути к населенному пункту.	(п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479));	01.03.2024	
2.	К естественному водосточнику оборудовать подъездные	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон	01.03.2024	

	пути и пирс с твердым покрытием для забора воды пожарной техникой в любое время года	№ 123 от 22.07.2008; п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»		
3.	Естественный водосточник приспособить для забора воды пожарными автомобилями	(п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);	01.03.2024	
4.	Населенный пункт оборудовать достаточными наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений.	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.03.2024	
д. Мазяр:				
5.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.03.2024	
6.	Населенный пункт оборудовать достаточными наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений.	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.03.2024	
7.	Обеспечить подъездные пути к населенному пункту.	(п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479));	01.03.2024	
8.	Естественный водосточник (река) оборудовать подъездом с площадкой	(п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от	01.03.2024	

	(пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	16.09.2020);		
9.	Естественный водосточник приспособить для забора воды пожарными автомобилями	(п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);	01.03.2024	
с. Чувашли:				
10.	Естественный водосточник приспособить для забора воды пожарными автомобилями	(п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);	01.03.2024	
11.	К естественному водосточнику оборудовать подъездные пути и пирс с твердым покрытием для забора воды пожарной техникой в любое время года	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.03.2024	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отделения НД и ПР  
по Высокогорскому муниципальному  
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
Рамазанов Р.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«10» 05 2023 г.

Предписание для исполнения получил:  
Руководитель исполнительного комитета  
Большековалинского сельского поселения  
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан  
Гимадиев Фаниль Камилевич  
(должность, фамилия, инициалы)

«10» 05 2023 г.



М.Л.П.\*

(подпись)