

Отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с.Высокая Гора
(место составления акта)

"21" апреля 20 23 г.
(дата составления акта)

13 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 35

По адресу/адресам: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, РТ, д. Чернышевка, ул. Клубная, дом 1; адрес места фактического осуществления им деятельности по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Чернышевское сельское поселение.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 35 от 18.04.2023 начальника отделения НД и ПР по Высокогорскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Разгулова А.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)
документарная/выездная)

исполнительного комитета Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"21" 03 20 23 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность 1 день / 4 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ


(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель исполнительного комитета Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Маланин Олег Александрович.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

"21" 04 2023 г.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отделения НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Ларин Р.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель исполнительного комитета Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Маланин Олег Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Общее:

1. В населённых пунктах направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

2. Должностные лица не прошли обучение по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам (п.3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020); (с изменениями на 24 октября 2022 года)

д. Чернышевка:

3. Населённый пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

4. Отсутствует дорога с твёрдым покрытием к водонапорной башне. (п. 71 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

5. Населённый пункт не обеспечен источниками бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. (п.53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020).

6. В населённом пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

д. Шушары:

7. Населённый пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

8. В населённом пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

д. Ивановка:

9. Населённый пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

10. В населённом пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

с. Каймары:

11. Населённый пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

12. Водонапорная башня не приспособлена для забора воды пожарными автомобилями (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

13. Населённый пункт не обеспечен источниками бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. (п.53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020).

14. В населённом пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

д. Старая Тура:

15. Населённый пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

16. В населённом пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

д. Новое Мамонино:

17. Населённый пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

18. В населённом пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний).

Не выполнено в установленный срок 1.02.2023 предписание № 20/1/11 от 29.03.2022 по устранению нарушений требований пожарной безопасности (пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Старший инспектор отделения НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Ларин Р.Р.

" 21 " _____ 2023 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Руководитель исполнительного комитета Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Маланин Олег Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 21 " 04 2023 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)