

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 89/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - главе Муниципального казенного учреждения "Ис-
полнительный комитет "Шингальчинского сельского поселения Нижнекамского муниципального
района Республики Татарстан"

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Салимову Рамилю Хасановичу

во исполнение распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ Насибуллина Рамиля Фаязовича № 89 от
"10" мая 2023 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период

(наименование органа ГПН)

"17" мая 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность – 2 часа

"29" мая 2023 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность – 2 часа

"30" мая 2023 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность – 2 часа

проведена проверка Старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Татарстан майором внутренней службы Мисалимовым Аликом Гаптельхаевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального казенного учреждения "Исполнительный комитет "Шингальчинского сельского
поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан", расположенного по
адресу: РТ, Нижнекамский муниципальный район, с. Шингальчи, ул. Ленина, дом 64, адрес места
фактического осуществления им деятельности по адресу: РТ, Нижнекамский район, территория
Шингальчинского сельского поселения, населенные пункты: с. Шингальчи, д. Балчыклы, д. Кашаево, д.
Ключ Труда, д. Клятле, д. Сарсаз Бли, с. Ташлык

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Главой МКУ Шингальчинского сельского поселения Нижнекамского муниципального
района Республики Татарстан" Салимовым Рамилем Хасановичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<u>В Шингальчинском сельском поселении, в населенных пунктах: с. Шингальчи, д. Балчыклы, д. Сарсаз Бли, д. Ташлык, д. Ключ Труда, д. Кашаево, д. Клятле отсутствуют обозначения, указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения.</u>	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	01.04.2024	
2.	<u>В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов подверженного угрозе ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на территории Республики Татарстан особого противопожарного режима вокруг населенных пунктов Шингальчинского сельского поселения не организовано создание (обновление) противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров или иных противопожарных барьеров</u>	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. (п.70 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	01.04.2024	
3	<u>В населенном пункте Сарсаз-Бли отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.</u>	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя обеспечение связи и оповещения населения о пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ)	01.04.2024	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший дознаватель ОНД и ПР по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Мисалимов А.Г.
по пожарному надзору)

«30» 05 2023 г.



(подпись)
М.Л.П

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«30» 05 2023 г.

Глава МКУ «ИК Шингальчигского СП
Нижнекамского муниципального района РТ»

Р.Х. Салимов

(должность, фамилия, инициалы)