

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Нижнекамскому муниципальному району РТ  
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,  
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### **Предписание N 87/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - главе Муниципального казенного учреждения "Ис-  
полнительный комитет "Сухаревского сельского поселения Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан"

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

**Галимову Ришату Расимовичу**

во исполнение распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ Насибуллина Рамиля Фаязовича № 87 от  
"10" мая 2023 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" в период

(наименование органа ГПН)

"17" мая 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность – 2 часа

"22" мая 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность – 2 часа

"29" мая 2023 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность – 2 часа

проведена проверка Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической ра-  
боты по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС Рос-  
сии по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Сизовым Романом Олега-  
вичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального казенного учреждения "Исполнительный комитет "Сухаревского сельского  
поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан", расположенного по  
адресу: РТ, Нижнекамский муниципальный район, с. Сухарево, ул. Пролетарская, дом 12, адрес  
места фактического осуществления им деятельности по адресу: РТ, Нижнекамский район,  
территория Сухаревского сельского поселения, населенные пункты: с. Сухарево, д. Сименеево, д.  
Кзыл Яр, д. Смыловка.

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Главой МКУ Сухаревского сельского поселения Нижнекамского муниципального  
района Республики Татарстан" Галимовым Ришатом Расимовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**



№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В Сухаревском сельском поселении, в населенных пунктах: с. Сухарево, д. Сименеево, д. Кзыл Яр, д. Смыловка не в полной мере организовано обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности.	К полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов; оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения. Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний. (статья 19, 26, 37 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ).	01.04.2024	
2.	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов: с. Сухарево, д. Сименеево, д. Кзыл Яр, д. Смыловка, подверженного угрозе ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на территории Республики Татарстан особого противопожарного режима вокруг населенных пунктов Сухаревского сельского поселения не организовано создание (обновление) противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров или иных противопожарных барьеров	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. (п.70 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	01.04.2024	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;




собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор ОНД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора  
муниципальному району РТ Сизов Р.О.  
по пожарному надзору)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.Л.П

«29» 05 2023 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Глава МКУ «ИК Сухаревского СП  
Нижнекамского муниципального района РТ»

Р.Р. Галимов  
(должность, фамилия, инициалы)

«29» 05 2023 г.