



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан

ул. Титова, д.6, с. Черемшан, Черемшанский район, Республика Татарстан, 423100,
тел./факс: 3-39-62, код (84396), E-mail: gpn-novcher@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» мая 2023 г., 11 час. 00 мин. №4

(дата и время составления акта)

ул. Советская, д.58, с. Новошешминск, Новошешминский район, Республика Татарстан, 423190

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки органа местного самоуправления

(плановой/внеплановой)

По адресу: Республика Татарстан, Новошешминский муниципальный район,
Новошешминское сельское поселение

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 5 от 23.05.2023 г. начальника МОНД и ПР по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность

Новошешминскому и Черемшанскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ –

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или

главного государственного инспектора по пожарному надзору по Новошешминскому и
Черемшанскому МР РТ Костиной Н.А.

приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении: Исполнительный комитет

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя

Новошешминского сельского поселения Новошешминского муниципального района
Республики Татарстан

и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"29" мая 2023 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

"30" мая 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 2 рабочих дня / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МОНД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Руководитель исполнительного комитета Новошешминского сельского поселения

(заполняется при проведении выездной проверки)

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан Маланчева Татьяна Николаевна

Лица, проводившие проверку: Завалишин Александр Сергеевич – старший инспектор
(фамилия, имя, отчество)

МОНД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов,

экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: руководитель исполнительного комитета
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

Новошешминского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан Маланчева Т.Н.
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. Населенный пункт Новошешминск не обеспечен нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (из расчета 1 гидрант на 200 метров по дорогам с твердым покрытием) (ст. 68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ)); (п.п. 8.8., п.п. 8.9., п.п.10.4. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности");
2. Не определено место и способ сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов в населенном пункте Новошешминск (Устранено в ходе проведения проверки) (п. 66, Приложение N 4 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");
3. К естественному водоему в населенном пункте Новошешминск не устроен подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (Устранено в ходе проведения проверки)(ст. 19 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);
4. В населенном пункте Новошешминск направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");
5. В Новошешминского сельском поселении не осуществляется разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности (ст. 19 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности");
6. Должностные лица Исполнительного комитета Новошешминского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан не прошли обучения по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам (Устранено в ходе проведения проверки)(п. 3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021 г.).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Руководитель исполнительного
Новошешминского сельского поселения
Новошешминского муниципального района
Республики Татарстан Маланчева Татьяна
Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«30» мая 2023 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)