



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан

ул. Титова, д.б, с. Черемшан, Черемшанский район, Республика Татарстан, 423100,
тел./факс: 3-39-62, код (84396), E-mail: gpn-novcher@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» мая 2023 г., 11 час. 00 мин. № 1

(дата и время составления акта)

ул. Титова, д.б, с. Черемшан, Черемшанский район, Республика Татарстан, 423100

(место составления акта)

**Акт внеплановой выездной проверки
органа местного самоуправления**

(плановой/внеплановой)

По адресу: Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный район,

Староутямьшское сельское поселение

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения № 1 от 10.05.2023 г. начальника МОНД и ПР по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность

Новошешминскому и Черемшанскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ –

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или

главного государственного инспектора по пожарному надзору по Новошешминскому и
Черемшанскому МР РТ Костиной Н.А.

приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении: Исполнительный комитет

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя

Староутямьшского сельского поселения Черемшанского муниципального района
Республики Татарстан

(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"17" мая 2023 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

"23" мая 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 2 рабочих дня / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МОНД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Руководитель исполнительного комитета Староутямьшского сельского поселения

(заполняется при проведении выездной проверки)

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан Мингулов Рафис Садырович

Лица, проводившие проверку: Гизатуллин Фаниль Фаритович – старший дознаватель
(фамилия, имя, отчество)

МОНД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов,

экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: руководитель исполнительного комитета

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя

Староутямышского сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан Мингулов Р.С.

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. Населенный пункт Старое Сережкино не обеспечен нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (из расчета 1 гидрант на 200 метров по дорогам с твердым покрытием) (ст. 68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ)); (п.п. 8.8., п.п. 8.9., п.п.10.4. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности");
2. Не созданы до начала пожароопасного периода вокруг населенного пункта Старое Сережкино противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров (п. 70 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");
3. Не определено место и способ сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов в населенном пункте Старое Сережкино (п. 66, Приложение N 4 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");
4. Не обеспечено наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре на территории населенного пункта Старое Сережкино (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);
5. Населенный пункт Подлесный Утямыш не обеспечен нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (из расчета 1 гидрант на 200 метров по дорогам с твердым покрытием) (ст.68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ)); (п.п. 8.8., п.п. 8.9., п.п.10.4. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности");
6. Не созданы до начала пожароопасного периода вокруг населенного пункта Подлесный Утямыш противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров (п. 70 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");
7. Не определено место и способ сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов в населенном пункте Подлесный Утямыш (п. 66, Приложение N 4 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");
8. К естественному водоему в населенном пункте Подлесный Утямыш не устроен подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (ст. 19 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);
9. В населенном пункте Верхняя Чегодайка направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными

цифрами расстояния до их месторасположения. (п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

10. Не определено место и способ сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов в населенном пункте Верхняя Чегодайка (п. 66, Приложение N 4 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

11. Не созданы до начала пожароопасного периода вокруг населенного пункта Верхняя Чегодайка противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров (п. 70 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

12. Не организовано проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения на работоспособность в населенном пункте Верхняя Чегодайка не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

13. В населенном пункте Старый Утямыш направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

14. Не созданы до начала пожароопасного периода вокруг населенного пункта Старый Утямыш противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров (п. 70 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

15. Не организовано проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения на работоспособность в населенном пункте Старый Утямыш не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

16. В Староутямышском сельском поселении не осуществляется разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности (ст. 19 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности");

17. Должностные лица Исполнительного комитета Староутямышского сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан не прошли обучения по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам (п. 3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021 г.).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

Руководитель исполнительного комитета
Староутямышского сельского поселения
Черемшанского муниципального района
Республики Татарстан Мингулов Рафис
Садырович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

«23» мая 2023 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)