

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике  
Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа при необходимости его территориального органа)

«24» июля 2023 г., 10 час. 00 мин. № 2307/314-16/49-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

РТ, г.Альметьевск, ул. Аминова, д. 5, тел. 26-70-02, e-mail: [ondalmet@yandex.ru](mailto:ondalmet@yandex.ru)

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание  
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «04» июля 2023 г., учетный номер 162306741929.

(указывается дата проведения проверки, учетный номер и серия в реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:  
осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается вид государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Бибиков Александр Николаевич – государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору
2. Хайруллин Рустам Айратович – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)
3. Муртазин Ренат Алисович – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)
4. Низамов Радик Насихович – заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору
5. Хазиев Ильнур Фахразиевич – государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району РТ по пожарному надзору

(указывается фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:  
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИНН 1644036671

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, территориального органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. в п. Молодежный водонапорные башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. п. 53 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
Пункт: 53. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
Нарушение реализации полномочий:  
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.  
Срок устранения нарушения:  
15.07.2024
2. в п. Молодежный, с. Дербедень к водоему (водоему) не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. п. 75 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
Пункт: 75. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
Нарушение реализации полномочий:  
Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое

время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

Срок устранения нарушения:  
15.07.2024

3. не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в п. Молодежный. п. 75 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 75. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушение реализации полномочий:

Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

Срок устранения нарушения:  
15.07.2024

4. не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушение реализации полномочий:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:  
15.07.2024

5. в рамках реализации мер пожарной безопасности органом местного самоуправления не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности. ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушение реализации полномочий:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:  
15.07.2024

Государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району РТ по пожарному надзору Хазиев Ильнур Фахразиевич

Государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району РТ по пожарному надзору Хазиев Ильнур Фахразиевич

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководители, заместители руководителей территориального органа, подчиняющего подразделения)

Хазиев Ильнур Фахразиевич - государственный инспектор гпо Альметьевскому муниципальному району РТ по пожарному надзору, телефон: 88553267021, e-mail: ondalmet@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовленного проект представителю, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, этого должностного лица или уполномоченного лица организации, ознакомленного с предписанием)

«\_\_\_» часов «\_\_\_» минут «\_\_\_» 20\_\_ г.

