



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» июля 2023 г., № 2307/314-16/49-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

РТ, г.Альметьевск, ул. Аминова, д. 5

(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(выездной / выездной)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «04» июля 2023 г., № 2307/314-16/49-В/РВП, учетный номер проверки 162306741929.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа и номер проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Бибиков Александр Николаевич – государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору
2. Хайруллин Рустам Айратович – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)
3. Муртазин Ренат Алисович – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)
4. Низамов Радик Насихович – заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору
5. Хазиев Ильнур Фахразисвич – государственный инспектор гпо Альметьевскому муниципальному району РТ по пожарному надзору

(указывается фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИНН 1644036671

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, наименование органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «24» июля 2023 года

по «24» июля 2023 года

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Сведения по выполнению пунктов предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 16.03.2022 г. № 25/1/18.

(указывается рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) указываются в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные по результатам межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

8. При проведении проверки установлено:

1. в п. Молодежный водонапорные башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. п. 53 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 53. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушение реализации полномочия:
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.
2. в п. Молодежный, с. Дербедень к водоему (водоем) не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. п. 75 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 75. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушение реализации полномочия:
Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.
3. не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в п. Молодежный. п. 75 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 75. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушение реализации полномочия:
Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.
4. не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушение реализации полномочия:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
5. в рамках реализации мер пожарной безопасности органом местного самоуправления не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности. ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушение реализации полномочия:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной

безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) о факте об отсутствии нарушений реализации требований, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 2) о факте о наличии нарушений реализации требований (с указанием требований, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлен порядок реализации требований, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации требований), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложение

Указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации требований

Государственный инспектор гпо Альметьевскому муниципальному району РТ по пожарному надзору
Хазиев Ильнур Фахразиевич

(статус, должность, фамилия, имя, отчество инспектора (инспекторов), производящего (производящих) проверку)



Хазиев Ильнур Фахразиевич - государственный инспектор гпо Альметьевскому муниципальному району РТ по пожарному надзору, телефон: 88553267021, e-mail: ondalmet@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или иного лица, ответственного за организацию и проведение проверки, подпись контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления)

