

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, факс 221-61-54, телефон доверия 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

**Межрайонное отделение НД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным
районам РТ УНД и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ**
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Нагаева д. 61, г. Болгар, Спасский район, Республика Татарстан, 422840, (884347) 3-39-02
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 19/3
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица руководителю Болгарского городского
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

Исполнительного комитета Спасского муниципального района Республики Татарстан
Физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т. п.)
Костиной Алевтине Владимировне

**Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
межрайонного отделения НД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ**
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 19 от « 12 » июля 2023 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 9 ч. 00мин. по 15 ч. 00мин.
« 28 » июля 2023 года проведена внеплановая выездная проверка

Дознавателем межрайонного отделения НД и ПР по Алькеевскому и Спасскому
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)
внутренней службы Демановым С. А.

Болгарского городского Исполнительного комитета Спасского муниципального
района Республики Татарстан, расположенного по адресу: Республика Татарстан
Спасский муниципальный район г. Болгар, ул. Пионерская, д. 19

совместно с Руководителем Болгарского городского
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)
исполнительного комитета Спасского МР Республики Татарстан
Костиной Алевтиной Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В г. Болгар не везде у гидрантов и других водосточников, а также по направлению движения к ним установлены соответствующие указатели из светоотражающих покрытий или объемные со светильником, на которых должны быть нанесены цифры, указывающие расстояние до водосточника.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	До 01.04.24г.	
2.	В г. Болгар не все пожарные гидранты находятся в исправном состоянии, а именно по ул. Вертынской д. 20, по всей улицы Лихачевой, ул. Хирурга Шеронова д. 43, перекресток Хирурга Шеронова и ул. Пионерская, ул. Смирнова д. 15.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	До 01.04.24г.	
3.	Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от жилых домов на приусадебных земельных участках г. Болгар составляют менее 30 метров.	ст. 69 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в <u>таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20</u> приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных <u>статьей 37</u> настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное <u>статьей 93</u> настоящего Федерального закона. 2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений. Пункты 2,3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях по-	До 01.04.24г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		<p>жарной безопасности» 123-ФЗ и п. 4.14 СП 4. 13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям – Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов в зонах индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также от жилых домов на приусадебных земельных участках должны составлять не менее 30 метров. Указанные расстояния допускается уменьшать до 15 м, если примыкающие к лесу застройки (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку, а также кровлей из материалов группы горючести Г1 или распространению пламени РП1. Расстояние до границ лесных насаждений от хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м.</p>		
4.	<p>В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы местного самоуправления, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, не обеспечили ее очистку от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса.</p>	<p>п. 70 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.</p>	До 01.04.24г.	
5.	<p>В г. Болгар в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ланд-</p>	<p>п. 70 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (при-</p>	До 01.04.24г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	шафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенного пункта не созданы (обновлены) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.	родных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенного пункта создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель МОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ

(должность, фамилия, инициалы государственного

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор вн. сл. Деманов С. А.

инспектора по пожарному надзору)



«28» июля 2023г.



Предписание для исполнения получил:

Руководитель Болгарского городского Исполнительного комитета
Спасского МР РТ Костина Алевтина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

«28» июля 2023г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору