

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843)272-91-24, ф.273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по РТ  
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,  
ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск, 423450, (8553) 26-70-11, 26-70-20, 26-70-02

село Новое Каширово  
(место составления акта)

"18" сентября 2023 г.  
(дата составления акта)

15 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора  
органа государственной власти (местного самоуправления)  
№ 2309/314-16/74-В/АВП

По адресу/адресам: РТ, Альметьевский муниципальный район, Новокашировское сельское поселение  
(юридический адрес: Республика Татарстан, Альметьевский район, село Новое Каширово, улица Тавабилова д.153)  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ полковника внутренней службы Трущина М.В. №2309/314-16/74-В/РВП от 06 сентября 2023 г.

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
Новокашировского сельского исполнительного комитета

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» сентября 2023 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевский муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель Новокашировского СИК Гиниятуллина Л.М.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

11.07.2021 г. 09:00 час.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку: Хусаинов Равиль Илтозарович, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ; эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: руководитель Новокашировского СИК Гиниятуллина Лилия Марсовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выполнены пункты №1, №3 предписания № 137/1/94 от 27.07.2021 г., а именно:

- не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов в с.Новое Каширово, с.Бикасаз, д.Ак Чишма) (ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48, пункт 75 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») лицо, допустившее нарушение руководитель Новокашировского СИК Гиниятуллина Л. М.;

- водонапорные башни в д. Ак Чишма не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года (ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») лицо, допустившее нарушение руководитель Новокашировского СИК Гиниятуллина Л. М.;

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

предписание N 2309/314-16/74-В/ПВП от 18.09.2023 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Хусаинов Р.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): руководитель Новокашировского СИК Гиниятуллина Гилия Марсовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

18 сентября 2023 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)